

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2NP


| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOST | PLOCHA [m ²] |
|------|--------------------------------------|------------------------------|
| 201 | SCHODIŠTĚ | 9,26 |
| 202 | CHODBA | 3,93 |
| 203a | WC MUŽI - PŘEDSÍŇ | 2,22 |
| 203a | WC MUŽI | 4,37 |
| 204 | WC ŽENY | 3,97 |
| 205 | KUCHYŇKA | 13,30 |
| 206 | KANCELÁŘ VELITELE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY | 18,51 |
| 207 | POSILOVNA | 22,00 |
| 208 | DENNÍ MÍSTNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY | 33,57 |
| 209 | SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB | 4,80 |


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

| | |
|-------------|--|
| 21/600/1400 | DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO PŘÍPOJENÍ KLASIK - PRAVÉ NEBO LEVÉ BOČNÍ PŘÍPOJENÍ |
| TH-K | TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM |
| VEX-P | TERMOSTATICKÝ VENTIL S PLYNULÝM PŘESNÝM NASTAVENÍM - DN 15 - PŘÍMÝ |
| REG-P | UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VÝPOUŠTĚNÍM - DN 15 - PŘÍMÝ |
| n=X,XX/X,XX | PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU VEX/ŠROUBENÍ REG |
| 107 | OZNAČENÍ MÍSTNOSTI |
| 20°C | NAVHRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI |
| ZÁDVEŘÍ | ÚČEL MÍSTNOSTI |
| 535 W | VÝPOČÍTANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI |
| 15x1 | MĚŘENÉ POTRUBÍ - VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ |
| iz 15 | NAVLEKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ tl. 15mm |
| PK | PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL |

LEGENDA POTRUBÍ :

| | |
|--|---|
| | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT - CU |
| | VRATNÉ POTRUBÍ ÚT - CU |
| | STOUPACÍ, KLESAJÍCÍ POTRUBÍ V PATŘE (OD PODLAHY POD STROP, OD PODLAHY POD OKNO, ATD.) |
| | STOUPACÍ, KLESAJÍCÍ POTRUBÍ SKRZ PATRO |



| | | | | | |
|-------------------|--|---|---|------------|--------------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | | ING. ZBYHNĚV JANCZYK |  <div>739 53 Třanovice 1</div> <div><i>pentiga</i></div> <div><i>S.R.O.</i></div> | | |
| VYPRACOVAL | | MICHAL PAVELEK | | | |
| MÍSTO STAVBY | | HORNÍ BLUDOVICE | | | |
| STAVEBNÍK | | OBEČ HORNÍ BLUDOVICE | | | |
| STAVBA | | ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH | | DATUM | 09/2020 |
| DÍLEČÍ ČÁST | | D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb | | STUPEŇ | DSP |
| VÝKRES | | PŮDORYS 2NP - VYTÁPĚNÍ | | ZAK. ČÍSLO | 30-145 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | | D.1.4.a.104 |