

PŮDORYS  
ZEMNĚNÍ BETONOVÝCH PATEK


Pozinkovaná zemní pásky FeZn 30x4

Pozinkovaná spojka pásky/drát V120 SR 3b

Vývod zemnění  
Přechod beton/vzduch  
ošetřit antikorozi  
povrchovou úpravou.

Výztuž KARI síť 100x100

Pozinkovaná spojka pásky/páska V110 SR 2b



1. vydání	Datum	26.12.2022	Revize	Ozn. revize	PD – Areál autobusy Hranečník - Kolárna		Název: Zemnění betonových patek - Půdorys	Zakázka	Objednatel		=
	Kreslil	Ing. Juzik		Datum				S3222	BKB Metal, a.s.		+
	Kontroloval	Ing. Zahradník		Kreslil				Číslo výkresu	E3222-1S01	Ozn. revize	
	Schválil	Ing. Zahradník		Schválil							