



Legenda místností:				
Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)	
2.01	Chodba + šatny	AB5	200	
2.02	Šatna	AB5	200	
2.03	Kancelář	AB5	500	
2.04	Kancelář	AB5	500	
2.05	Chodba + schodiště	AB5	150	
2.06	Kabinet	AB5	300	
2.07	Úklidová komora	AB5	100	
2.08	WC ženy	AB5	200	
2.09	WC předšlň chlapci	AB5	200	
2.10	WC muži	AB5	200	
2.11	WC chlapi	AB5	200	
2.12	WC předšlň dívky	AB5	200	
2.13	WC dívky	AB5	200	
2.14	Záveřl	AB5	150	
2.15	Trída odborná	AB5	500	
2.16	Kabinet	AB5	300	
2.17	Trída odborná	AB5	500	
2.18	Trída	AB5	300	
2.19	Trída	AB5	300	
2.20	Trída	AB5	300	
2.21	Chodba + schodiště	AB5	150	

Stoupačky:  
V6 - CYKY-O 3x1,5 pod om. - přívod pro spínač na schodišti ve 2. NP z 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66802 Znojmo mobil: 731086634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IC-10115853 Licence programu #Q000810
Kraj: Investor:	Jihomoravský Město Znojmo, Obroková 10, 12, Znojmo	Místo: Znojmo	Zakázkové číslo 68/2017
Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUBILEJNÍ PARK JUBILEJNÍ PARK 23, ZNOJMO VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Formát 12A4
Výkres 1. NP - osvětlení			Stupeň DPS
			Datum 12/2017
			Měřítko 1:50
			Číslo výkresu D 1.4.400.4