



Legenda místnosti:

| Č. m. | Místnost | Vn. vlivy | Em (lx) |
|-------|---------------------------------|-----------|---------|
| 1.01 | Chodba | AB5 | 150 |
| 1.02 | WC | AB5 | 200 |
| 1.03 | Šatna personál | AB5 | 200 |
| 1.04 | Koupelna personál | *AB5 | 200 |
| 1.05 | Měrná místnost | AB5 | 200 |
| 1.06 | Šatna personál | AB5 | 200 |
| 1.07 | Kotelna | AB5 | 200 |
| 1.08 | Chodba + schodiště | AB5 | 150 |
| 1.09 | Kabinet | AB5 | 300 |
| 1.10 | Úklidová komora | AB5 | 100 |
| 1.11 | WC ženy | AB5 | 200 |
| 1.12 | WC předšň chlapi | AB5 | 200 |
| 1.13 | WC muži | AB5 | 200 |
| 1.14 | WC chlapi | AB5 | 200 |
| 1.15 | WC předšň dívky | AB5 | 200 |
| 1.16 | WC dívky | AB5 | 200 |
| 1.17 | Zádvěří | AB5 | 150 |
| 1.18 | Chodba + prostor pod schodištěm | AB5 | 150 |
| 1.19 | Třída odborná | AB5 | 500 |
| 1.20 | Kabinet | AB5 | 100 |
| 1.21 | Relax. místnost | AB5 | 200 |
| 1.22 | Třída | AB5 | 300 |
| 1.23 | Třída | AB5 | 300 |
| 1.24 | Třída | AB5 | 300 |

Stoupačky:
V6 - CYKY-O 3x1,5 pod om. - přívod pro spínač na schodišti ve 2. NP z 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
- doplňková ochrana proudovým chráničem
- doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Vedoucí projektant Ing. J. Kosík | Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík | Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík | Projekt/ústi kancelář elektro Veselá 15 66802 Znojmo mobil: 73106634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IC-10115853 Licence programu #Q000810 |
| Kraj: Jihomoravský | Místo: Znojmo | Zakázkové číslo 68/2017 | |
| Investor: Město Znojmo, Obroková 10, 12, Znojmo | | | Formát 12A4 |
| Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUBILEJNÍ PARK JUBILEJNÍ PARK 23, ZNOJMO VNITŘNÍ EL. INSTALACE | | | Stupeň DPS |
| Výkres 1. NP - osvětlení | | | Datum 12/2017 |
| | | | Měřtko 1:50 |
| | | | Číslo výkresu D 1.4.400.2 |