



CYKY-J 3x2,5  
CYKY-J 3x2,5  
CYKY-J 3x2,5  
CYKY-J 3x2,5  
CYKY-J 3x2,5  
CYKY-J 3x2,5  
Stoupačka R  
CYKY-J 3x2,5  
11x CYKY-J 3x2,5  
Pod om.

CYKY-J 3x2,5  
Pod om.

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
2.01	Chodba + šatny	AB5	200
2.02	Šatna	AB5	200
2.03	Kancelář	AB5	500
2.04	Kancelář	AB5	500
2.05	Chodba + schodiště	AB5	150
2.06	Kabinet	AB5	300
2.07	Úklidová komora	AB5	100
2.08	WC ženy	AB5	200
2.09	WC předškolní chlapci	AB5	200
2.10	WC muži	AB5	200
2.11	WC chlapci	AB5	200
2.12	WC předškolní dívky	AB5	200
2.13	WC dívky	AB5	200
2.14	Zároveň	AB5	150
2.15	Třída odborná	AB5	500
2.16	Kabinet	AB5	300
2.17	Třída odborná	AB5	500
2.18	Třída	AB5	300
2.19	Třída	AB5	300
2.20	Třída	AB5	300
2.21	Chodba + schodiště	AB5	150

Stoupačky:  
R - CYKY-J 4x16 + CYKY-J 3x1,5 + CYA1PEX16 pod om. -  
- hlavní přívod pro rozvaděč R5 ve 2. NP z rozvaděče R4 v 1. NP  
PC - 10x(A/Y4/toy25mm) pod om. - zatrubkování rozvodu internetu ze 2.NP do 1.NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projektant kancelář elektro Veselá 15 66802 Znojmo mobil: 731086634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IC-19115853 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Znojmo	Zakázkové číslo 68/2017	
Investor: Město Znojmo, Obroková 10, 12, Znojmo	Formát 12A4		
Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUBILEJNÍ PARK JUBILEJNÍ PARK 23, ZNOJMO VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Stupeň DPS
Výkres			Datum 12/2017
2. NP - technologické rozvody			Měřítko Číslo výkresu 1:50 D 1.4.400.5