



OBJEDNATEL:

## Krajská správa silnic Libereckého kraje

České mládeže 632/32

460 06 LIBEREC VI

<b>ZHOTOVITEL:</b>  <b>valber<sup>®</sup> spol. s r.o.</b>	vypracoval:	ING. HEJRAL		investor	KSS LK
	zodp. projektant:	ING. HEJRAL		zak. číslo	03-L6-008
	tech. kontrola:	ING. ŠIMEK		datum	04/2004
	akce:	<b>SILNICE II/292 V SEMILECH, PROP. UL. BOŘKOVSKÉ A BRODSKÉ</b>		stupeň	DÚR
Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 tel.: 485 103 336 485 103 346	příloha:	<b>DOKLADY</b>		č. přílohy:  <b>9</b>	paré: 

## SEZNAM DOKLADŮ:

1. Zápis z jednání dne 03.02.2004, konaného v kanceláři odboru výstavby a rozvoje Městského úřadu v Semilech, ve věci projednání rozpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR pro stavbu „Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovská a Brodská“.
2. Zápis z jednání dne 06.02.2004, konaného v zasedací místnosti firmy Valbek spol. s r.o. v Liberci, ve věci projednání koordinace rozpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovská a Brodská“ se studií na dostavbu Waldorfské školy v ul. Jana Žižky v Semilech.
3. Zápis z jednání dne 25.02.2004, konaného v zasedací místnosti firmy Valbek spol. s r.o. v Liberci, ve věci projednání rozpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR pro stavbu „Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovská a Brodská“.
4. Vyjádření SČVaK a.s. ze dne 02.04.2004.
5. Vyjádření VČP, a.s. ze dne 24.03.2004.
6. Vyjádření VČE, a.s. ze dne 15.04.2004.
7. Vyjádření TSS spol. s r.o. ze dne 21.04.2004.
8. Vyjádření Český telecom, a.s. ze dne 15.04.2004.
9. Vyjádření Český telecom, a.s. ze dne 19.04.2004.
10. Vyjádření KATRO SERVIS spol. s r.o. ze dne 15.04.2004.

# Z Á P I S

z jednání, které se uskutečnilo v úterý 03.02.2004 v kanceláři odboru výstavby a rozvoje Městského úřadu v Semilech, budova radnice, Husova 82, jehož předmětem bylo projednání rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí na akci

## **Silnice II / 292 v Semilech, propojení Brodské a Bořkovské ulice.**

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

Projekční kancelář VALBEK spol. s r.o. zpracovává pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výše uvedenou akci. Součástí dokumentace je návrh nového průtahu silnice II/292. Pro napojení na stávající silniční síť jsou navrženy na obou koncích nové trasy okružní křižovatky. Základní šířka nové trasy silnice II/292 je navržena 7,5m mezi obrubami, návrhová rychlost pak 50 km/hod. Trasa je navržena jako S trasa s dvěma protisměrnými oblouky a s vloženou mezipřímou. Poloměry směrových oblouků jsou navrženy  $R=200m$  s přechodnicemi délky  $L=50m$ . Celková délka nové trasy činí je 510,7m. Průměr okružní křižovatky ulic Bořkovská a Nádražní je navržen  $D=38m$ , křižovatka ulic Brodská a Žižkova  $D=34m$ .

V místě napojení odbočky k novému autobusovému nádraží a na parkoviště u obytné zástavby jsou na hlavní trase navrženy samostatné odbočovací pruhy pro odbočení vlevo. Napojení ulic Dělnická a Pekárenská je navrženo s přejížděným chodníkem, přičemž ulice Pekárenská ze směru od železniční trati je zaslepena. V ulici Dělnická je uvažováno s jednosměrným provozem, pouze ze směru od nádraží.

Do okružní křižovatky u Úřadu práce je navrženo zaústění větve od parkoviště u nově navrhované prodejny společnosti LiDL.

### **Projednání proběhlo s následujícími připomínkami:**

- trasa a šířkové uspořádání příčného profilu zůstává nezměněno
- o územní rozhodnutí bude požádáno pro celou stavbu průtahu včetně okružních křižovatek (bez autobusového nádraží). Výstavba pak v dalších časových horizontech bude pravděpodobně probíhat etapovitě.
- v rámci DÚR zůstane zachován návrh chodníků tak, aby byla zachována prostorová možnost jejich realizace. V dalších projektových stupních bude rozhodnuto o realizaci chodníků v jednotlivých úsecích.
- v současné době nejsou k dispozici podklady o dostavbě školy v ulici Jana Žižky (zpracovává Ateliér 4 pro město Semily). Trasa průtahu silnice II/292, která je vedena jako veřejně prospěšná stavba v platném územním plánu města Semily, tudíž zůstane zachována a bude sloužit jako podklad pro studii dostavby školy.
- bylo dohodnuto, že z okružní křižovatky Bořkovská x Nádražní bude vzhledem k bezpečnosti provozu a silnému pohybu pěších v blízkosti vjezdu vypuštěn sjezd na parkoviště prodejny LiDL. Přístup na parkovací plochu u prodejny LiDL by pak byl ze spojeky mezi budoucí trasou silnice II/292 a parkovištěm u obytné panelové zástavby.

- proběhla diskuse k poloze a možnému posunu odbočení na parkoviště u panelové zástavby a odbočení na budoucí autobusové nádraží. Projektant konstatuje, že zpracování DÚR umožní jejich případný budoucí posun v rámci zpracování dalších projektových stupňů.
- v rámci DÚR dojde k upřesnění návrhu zelně v rozsahu nutném pro dokumentaci pro územní rozhodnutí

V Semilech 03.02.2004

zapsal: Ing.Ladislav Šimek



#### **Rozdělovník:**

- **Městský úřad Semily**, Husova 82, 513 01 Semily – starosta Ing.Mojžíš, místostarosta p.Vl.Šimek, místostarosta Mgr.Pěnička
- **Městský úřad Semily**, odbor výstavby a rozvoje, Husova 82, 513 01 Semily – p.L.Vacátko, Ing.R.Maršík, M.Pešta, Ing.Jirouš
- **Městský úřad Semily**, odbor místního hospodářství a životního prostředí, Husova 82, 513 01 Semily – Ing.Novák
- **Krajská správa silnic Libereckého kraje**, ul.České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 – p.J.Douděra, p.F.Pták
- **Krajský úřad Libereckého kraje**, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – Ing.Vrba
- **Policie ČR Semily**, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Vysocká 801, 513 15 Semily – P.Hovad
- **ČSAD Semily, a.s.**, Na rovinkách 211, 513 25 Semily – Ing.Křiklán
- **Krajská správa a údržba silnic Libereckého kraje**, cestmistrovství Semily, Vysocká 576, 513 01 Semily – p.Kovács
- **Technické služby Semily, s.r.o.**, Jatecká 128, 513 01 Semily
- **CDV Brno**, Líšeňská 33a, 636 00 Brno – Ing.Hrubý
- **Nadace Partnerství – program Doprava pro 21.století**, Krátká 26, 100 00 Praha 10 – Ing.P.Šmíd



# PREZENČNÍ LISTINA

**: jednání na akci : Silnice II/292 v Semilech  
propojení Brodské a Bořkovské**

konaného dne: 03.02.2004 v budově radnice v Semilech

[illegible]

# Z Á P I S

z jednání, které se uskutečnilo v pátek 06.02.2004 v zasedací místnosti firmy VALBEK spol.s r.o. v Liberci, jehož předmětem bylo projednání koordinace rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí na akci

## **Silnice II / 292 v Semilech, propojení Brodské a Bořkovské ulice**

se studií na **dostavbu Waldorfské školy v ul.Jana Žižky v Semilech.**

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

Projekční kancelář VALBEK spol. s r.o. zpracovává pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu silnice II/292 v Semilech. Studii Waldorfské školy zpracovává pro město Semily projekční společnost Ateliér 4 s.r.o. Jablonec n.N. Studie dostavby školy uvažuje s využitím celého pozemku ležícího u školy. Trasa silnice II/292 je navržena tak, aby byl omezen zábor soukromých pozemků a naopak byly maximálně využity pozemky ve vlastnictví města. Dle předložených rozpracovaných dokumentací nejsou obě stavby zkoordinovány a jsou ve vzájemném rozporu. Projektant silnice II/292 získal informaci o záměru dostavby školy dne 21.01.2004. Podklady z rozpracované studie dostavby školy se podařilo získat dne 04.02.2004.

### **Projednání proběhlo s následujícími připomínkami:**

- Ateliér 4 s.r.o. dopracuje studii dostavby školy dle předloženého situačního řešení
- město Semily na základě předložených projektových dokumentací zaujme stanovisko k oběma investičním záměrům a jejich vzájemné koordinaci.
- zástupci města Semily sdělí investorovi (Krajská správa silnic LK) a projektantovi (VALBEK Liberec) stavby silnice II/292 své stanovisko ke sladění obou staveb do 14 dnů, tj.do **20.02.2004**. Do této doby budou práce na projektové dokumentaci pro akci stavby silnice II/292 přerušeny.
- zástupci městského úřadu Semily sdělili přítomným, že městské zastupitelstvo v Semilech neschválilo na svém zasedání dne 05.02.2004 investiční záměr společnosti LiDL na vybudování prodejny v lokalitě u křižovatky ulic Bořkovské a Nádražní.

V Liberci 06.02.2004

  
spol. s r. o.  
projekční kancelář  
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zapsal: Ing.Ladislav Šimek



### **Rozdělovník:**

- **Městský úřad Semily**, Husova 82, 513 01 Semily – starosta Ing.Mojžíš
- **Městský úřad Semily**, odbor výstavby a rozvoje, Husova 82, 513 01 Semily – p.L.Vacátko, Ing.R.Maršík
- **Krajská správa silnic Libereckého kraje**, ul.České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 – p.J.Douděra, p.F.Pták
- **Ateliér 4 s.r.o.**, Podhorská 20, 466 01 Jablonec n.N. – Ing.arch.Faltejsek

# PREZENČNÍ LISTINA

**jednání na akci : koordinace akcí "Silnice II/292 v Semilech propojení  
Brodské a Bořkovské" a "Waldorfská škola"**

**onaného dne: 06.02.2004 ve firmě VALBEK v Liberci**

[illegible]

# Z Á P I S

z jednání, které se uskutečnilo ve středu 25.02.2004 v zasedací místnosti firmy VALBEK v Liberci a jehož předmětem bylo projednání rozpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci

## „Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovské a Brodské“.

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

Firma VALBEK spol. s r. o. Liberec zpracovává pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výše uvedenou akci. Projektant obdržel dne 21.01.2004 informaci, že navrhovaná trasa silnice II/292 je v konci úseku v konfliktu s projektem připravované dostavby školního areálu v Žižkově ulici. Dne 06.02.2004 proběhlo ve firmě VALBEK spol. s r.o. jednání, na kterém byl konflikt obou zájmů na základě předložených rozpracovaných dokumentací potvrzen. Zástupci města Semily se na tomto jednání zavázali, že do 14 dnů sdělí investorovi (Krajská správa silnic LK) a projektantovi (VALBEK Liberec) své stanovisko ke koordinaci obou staveb. Práce na projektové dokumentaci pro silnici II/292 byly do doby oznámení stanoviska přerušeny. Kvůli projednání stanoviska města Semily bylo svoláno dnešní projednání.

### Projednání proběhlo s následujícími připomínkami:

- zástupci města Semily sdělili přítomným, že studie dostavby areálu školy v Žižkově ulici byla zpracovatelem (Atelier 4 s.r.o.) již dokončena a že **projekt průtahu silnice II/292 musí rozsah návrhu rozšíření školy respektovat**
- dále zástupci města Semily potvrdili informaci z minulého projednání, že zastupitelstvo města Semily odmítlo investiční záměr společnosti Lidl vybudovat prodejnu v lokalitě u křižovatky ulic Bořkovská a Nádražní
- z výše uvedených bodů pro projekt silnice II/292 mezi ulicemi Brodská a Bořkovská vyplývá:
  - o bude změněno směrové vedení v prostoru okružní křižovatky ulic Brodská a Žižkova – osa bude odkloněna do pozemků v soukromém vlastnictví, tak aby trasa nezasahovala do prostoru navrhovaného rozšíření školního areálu
  - o okružní křižovatka ulic Bořkovská a Nádražní bude přepracována na variantu se čtyřmi rameny – odpadá rameno k plánované prodejně fy Lidl
  - o do plochy, na níž byla původně uvažována výstavba prodejny fy Lidl, lze případně návrhem komunikace zasáhnout – především kvůli úpravě šířkového uspořádání tak, aby v prostoru před restaurací „U námořníka“ nevzniklo nesmyslně úzké místo
  - o napojení komunikace pro obsluhu obytné výstavby podél ulice Luční bude provedeno v prostoru stávající komunikace podél nástupiště autobusového nádraží (před stávajícím domem č.p. 40)

Na tuto akci zpracovává pro město Semily společnost CDV Brno bezpečnostní audit. Dnešního jednání se za společnost CDV Brno zúčastnil Ing.Hrubý, který k předložené rozpracované dokumentaci uvedl několik připomínek – konkrétně doporučuje:

- o upravit šířku komunikace mezi obrubami na 6,5m, tak aby bylo ve smyslu TP145 dosaženo co možná největšího účinku na snížení rychlosti projíždějících vozidel
- o optimalizovat poměr šířky prstence a jízdního pásu na okružních křižovatkách

- navrhovat směrovací ostrůvky na vjezdech okružních křižovatek zásadně jako zvýšené a v případě přechodu pro chodce s minimální šířkou 2,50m
  - provádět napojení vjezdových paprsků okružních křižovatek tak, aby nájezd do křižovatky byl pokud možno kolmý
  - upravit vjezdové větve okružních křižovatek s poloměry na vjezdu 12,0m a méně
  - v úseku od OK Brodská k autobusovému nádraží provést úplné fyzické oddělení středním dělicím pásem
  - zvážit umístění autobusových zastávek v blízkosti průtahu
- projektant (VALBEK) doporučuje, aby pro účely DÚR byla navržena šířka komunikace 7,5m mezi obrubami (což zástupce KSS LK podpořil) a v dalším projektovém stupni může být případně rozhodnuto o její redukci
  - projektant dále přislíbil přezkoumání doporučených úprav a odeslání konceptu upravené projektové dokumentace v elektronické podobě zpracovateli bezpečnostního auditu, předběžně v termínu do 15.3.2004 – další pracovní jednání mezi zpracovatelem bezpečnostního auditu a projektantem se uskuteční přibližně 25. nebo 26.03.2004, termín bude ještě upřesněn
  - zpracovatel bezpečnostního auditu uvedl, že odevzdání definitivní verze bezpečnostního auditu lze předpokládat do 14 dnů po odevzdání dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí

V Liberci 25.02.2004

*Jan Hejral*

zapsal: Ing. Jan Hejral

(1)

**valbek**  
spol. s r. o.

projekční kancelář  
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

#### Rozdělovník:

- **Městský úřad Semily**, Husova 82, 513 01 Semily – starosta Ing.F.Mojžíš
- **Městský úřad Semily**, odbor výstavby a rozvoje, Husova 82, 513 01 Semily – p.L.Vacátka, Ing.R.Maršík
- **Městský úřad Semily**, odbor dopravy, Husova 82, 513 01 Semily – p.J.Eichler
- **Krajská správa silnic Libereckého kraje**, ul.České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 – p.F.Ptáček
- **Centrum dopravního výzkumu**, Líšeňská 33a, 636 00 Brno – Ing.Z.Hrubý


# PREZENČNÍ LISTINA

**: jednání na akci: Silnice II/292 v Semilech,  
propojení ulice Bořkovské a Brodské**

zadaného dne: **25. 02. 2004 ve firmě VALBEK spol. s r.o. v Liberci**

[illegible]





**Valbek, spol. s r.o.  
 projekční kancelář  
 Vaňurova 505/17  
 460 01 Liberec**

*Vaše zn.:*

*Naš zn.:*

05-305/ /04

*Vyřizuje:*

Ing. Mádle

*Telefon:*

481 322 141

*V Turnově dne:*

2.4.2004

**Věc : Silnice II/292 v Semilech, propojení ulic Bořkovská a Brodská**

V návaznosti na naše předchozí jednání upřesňujeme jako správce veřejného vodovodu a kanalizace v Semilech nutné přeložky vodovodů a kanalizací v dotčeném úseku takto:

#### **Vodovod:**

1/ V křížení ulic Bořkovská a Nádražní musí být provedena výměna části vodovodu od šachty v parkovišti před drogerií nad kruhový objezd v ulici Nádražní. Na tuto výměnu navazuje již připravená přeložka vodovodu jako investice vyvolaná stavbou kanalizační stoky C v ulici Nádražní. Materiál Lt tvárná Dn 150.

2/ Hlavní řád vodovodu Lt Dn 200 mm v úseku od šachty v zeleném pruhu vedle ulice Nádražní je potřeba přeložit z důvodů nevhodného hloubkového umístění. Již v současné době je menší úsek vodovodu v nevyhovující hloubce. Jako vhodná trasa přeložení se jeví zelený pruh vedle nové komunikace. Rozsah výměny vyplyne z dotčeného území s ohledem na uvolnění prostor od podzemních zařízení. Minimální rozsah je od zmíněné šachty na konec stávajícího autobusového nádraží. Je třeba zvážit, zda by v rámci výměny neměl být vyměněn celý počáteční úsek již od šachty v parkovišti před drogerií. Materiál Lt tvárná v profilu Dn 200 mm.

3/ Vodovodní řád Lt Dn 80 mm, který je dnes tažen od křižovatky ulic Luční a Nádražní, slouží k zásobení restaurace U námořníka a Tofy /+ přilehlá nemovitost, která má být v souvislosti s výstavbou odstraněna/ a musí být vyměněn v dotčeném úseku. Jako možná alternativa se jeví možnost napojení restaurace z nového řádu Lt 200, přerušení Lt 80 v parkovém prostoru nad přípojkou. Zde by byl zřízen podzemní hydrant a potrubí by bylo

ukončeno. Zásobení Tofy z Lt 80 zrušit a napojit z jiného odběrného místa, které má Tofa v ulici Družstevní, případně napojit novou přípojkou z Lt 200.

4/ Vodovodní řad v ulici Pekárenské je třeba přeložit v úseku dotčeném stavbou v rozsahu podle potřeby výškové úpravy terénu. Přeložka se bude pravděpodobně týkat i části řadu Lt 200. Do doby přípravy projektu pro stavební povolení zváží provozovatel s vlastníkem vodovodu možnost zokruhování řadu z ulice Pekárenské až do Žižkovy nebo Dělnické do Žižkovy chodníkem nebo okrajem nové komunikace.

5/ Vodovodní řad v ulici Dělnická by mohl být zkrácen s ohledem na komunikaci.

6/ Napojení protilehlé strany Žižkovy ulice – starý řad 5/4“. Zde doporučujeme řad zrušit a napojenou nemovitost přepojit na jiný řad.

7/ Řad v ulici Žižkova musí být přeložen v rozsahu kruhového objezdu. Je možné zokruhování dle bodu 4.

### **Kanalizace:**

1/ V ulici Nádražní je připraven a stavebně povolen kanalizační řad C. Část dokumentace tohoto řadu byla zpracovateli PD předána. Dále bylo terénním průzkumem zjištěno, že v prostoru stávající křižovatky ulic Nádražní a Bořkovská se nachází kanalizace, která pokračuje Bořkovskou ulicí dále. Na kanalizaci není podle naší evidence prakticky nic napojeno, kanalizace je zčásti zanesená stavebním materiálem. Do doby zpracování PD pro stavební povolení je provozovatel V+K ochoten kanalizaci zpřístupnit nalezením a odbouráním poklopů a provést proplach. Zpracovatel PD nebo investor stavby by měl provést kamerové zkoušky k ověření profilu a stavu stoky. Podle zjištěného stavu je pak potřeba do PD navrhnout návaznost kanalizací.

2/ Za chodníkem ve směru zdola vpravo se nachází stará kanalizace, která pokračuje směrem dolů k ulici Luční. Kanalizace je mělko uložená a slouží k odvodu srážkových vod. Kanalizaci by bylo pravděpodobně vhodné převést na druhou stranu komunikace a navázat na systém dle bodu 1.

3/ V prostoru autobusového nádraží se nalézá hlavní kanalizační sběrač. Stoka je v tomto úseku i díky předchozím stavebním pracem v nevyhovujícím stavu a musí být přeložena. Přeložka by měla být provedena ze šachty na rohu pod Tofou přes AN k lomové šachtě, dále pak až do šachty u panelového domu.

4/ Přeložka nevyhovující kanalizace za Tofou. Je možno uvažovat o svedení vod podél komunikace do jiné stokové větve. Jinak je možno řešit výměnou a napojením do stoky v ulici Jižní.

5/ Podchycení odpadních a srážkových vod za č.p. 10. Vody se nyní rozlévají volně na terén a dále odtékají pravděpodobně do drenážní kanalizace v ulici Jižní. Je třeba vybudovat kanalizaci a napojit do stoky v ulici Jižní nebo řešit společně s ostatními větvemi.

6/ Kanalizační sběrač v prostoru pod katastrálním úřadem je třeba přeložit ze šachty v okraji komunikace pod KÚ do spojné šachty v zeleném prostranství. V tomto úseku je kanalizace v nevyhovujícím stavu – azbestocementové roury se bortí.

7/ Kanalizace v ulici Pekárenská – přeložit v dotčeném úseku.

8/ Kanalizaci z ulice Dělnické je třeba přeložit a odklonit ze stávajícího směru jinak. Stoka prochází pod zástavbou.

9/ Kanalizace v ulici Žižkova je známa pouze po pravé straně ve směru zdola nahoru. Kanalizační poklopy jsou v celé délce překryty a zaasfaltovány. V dotčeném úseku je potřeba stoku přeložit. Stoka je mělce uložená a přeložku je třeba navázat tak, aby bylo



umožněno pokračování stoky směrem k odbočce na Chuchelnu. Pokračování úseku směrem dolů by nebylo z hlediska návaznosti na novou stoku již problematické. S popisem předáváme i orientační zákresy jednotlivých vedení. Při práci s těmito materiály je třeba mít na vědomí, že ve zpracovávaném území nejsou k dispozici záměry v souřadnicích, a to ani jiných vedení, z jejichž mapování by bylo možno polohy vedení V+K odvodit.


S pozdravem

*Ing. Karel Mádle*  
*vedoucí provozu*



**SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.**  
závod Vratislavice nad Nisou  
463 11 LIBEREC 30, Sladovnická 1082  
Firma zapsána u KS v Ústí n. L.,  
oddíl B, vložka 465


25



Opraveno  
 měřítko 1:1.000




Ověřeno  
z plánů 1:1.000




Orisatár  
 1:1.000



Ориентир' x/y  
1:1.000



Ориентация  
замер 1:1.000



Orientation 1/2  
20' 1000






Orientace  
m 1 : 1.000







**PETR KARMAZÍN – projektování staveb**  
**Turistická 26 , 466 06 Jablonec nad Nisou**  
 ☎483 317 150 IČO:10425641 DIČ:187-490420210  
 Email: karmazinplyn@volny.cz



Zakázkové číslo : 241 014

## PRŮVODNÍ a SOUHRNNÁ ZPRÁVA

**Stavba** : **SILNICE I/292**  
**PROPOJENÍ ULIC BOŘKOVSKÉ A BRODSKÉ**

**Objekty** : **SO-501- 506** přeložky plynárenských zařízení

**Místo** : Semily

**Stupeň** : D S P

**Projektant** : VALBEK spol. s.r.o.  
 Vaňurova 505/17 , Liberec 3  
 tel. 485 103 336

**Vypracoval** : Ing.POPR - Petr Karmazín –projektování staveb  
 Turistická 26 , 466 06 Jablonec nad Nisou  
 tel. 483 317 150

V Jablonci nad Nisou  
 03/2004

*Bez připomínek*  
*24.3.2004*  
*P. KARMAZÍN*

Vyhotovení:



**PETR KARMAZÍN**  
 projektování staveb

Turistická 26  
 Jablonec n.N.  
 PSČ: 466 06  
 IČO: 10425641, DIČ: 187-49 04 20 210

Telefon:  
 483 317 150

Východočeská energetika a.s.  
p. Vangfeld  
Jez Bítouchov 54  
Semily

**Věc :** Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovské a Brodské  
Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Předáváme Vám projekční dokumentaci Obj. 401, 402, 410, 411, 412, 413, 480, 481 a 482 týkající se rozvodů a zařízení NN a VN umístěných v prostoru výše umístěné stavby.

Žádám Vás o vyjádření k technickému řešení přeložek vedení NN a VN a realizaci, které jsou ve Vaší správě.

Za rychlé vyřízení žádosti předem děkuji.

**FLPRO** PROJEKCE  
INŽENÝRING  
ELEKTRO  
LIBEREC, spol. s r.o.  
Barviřská 12, Liberec 1, 460 01  
(3) DIČ 192 - 47309628

za Elpro Liberec spol. s r.o.  
V. Martinek – projektant elektro



v Liberci dne 14.04.2004  
příloha : PD uvedené stavby dle textu




VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA  
SKUPINA ČEZ

Východočeská energetika, a.s.  
Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové

Souhlasí s navrženým  
technickým řešením

-052-

15. 4. 04 

Technické služby Semily spol. s r. o.  
p. Pokorný – veřejné osvětlení  
Jatecká 128  
513 01 Semily

**Věc :** Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovské a Brodské  
Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Předáváme Vám projekční dokumentaci Obj. 420, 421, 422 a 423 týkající se rozvodů a zařízení VO umístěných v prostoru výše umístěné stavby.

Žádám Vás o vyjádření k technickému řešení přeložky vedení VO a realizaci, které je ve Vaší správě.

Za rychlé vyřízení žádosti předem děkuji.

Nemáme námitek.

**TECHNICKÉ SLUŽBY SEMILY**  
spol. s r. o.

513 01 SEMILY, JATECKÁ 128  
IČO: 259 32 837, DIČ: 258 - 25932837  
TEL: 0431 - 625329, FAX: 0431 - 625496


21.4.2004

Ladislav Soudil  
jed.společnosti

v Liberci dne 14.04.2004  
příloha : PD uvedené stavby dle textu

**FLPRO** PROJEKCE  
INŽENÝRING  
LIBEREC, spol. s r.o. ELEKTRO  
Barviřská 12, Liberec 1, 460 01  
(3) DIČ 192 - 47309628

za Elpro Liberec spol. s r.o.  
V. Martinek – projektant elektro



Váš dopis značky / Ze dne:  
osobně

Naše značka: OS 30 / 17  
PD/ÚŘ

Vyřizuje / Tel:  
Forejt Jaroslav 485 556 645; 602 152 266

Datum:  
2004-04-15

Věc

*Silnice II/292 v Semilech - propojení ulice Bořkovské a Brodské*

**ELPRO Liberec spol. s.r.o.**  
Martínek Václav

*Barvířská 12*  
460 01 Liberec

K Vašemu oznámení výše uvedené akce sdělujeme, že investor akce dle § 88 odst. 9 a 10 zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích musí mít **platné vyjádření o existenci Podzemních vedení telekomunikačních sítí** (dále jen PVTS) ve správě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Vyjádření o existenci PVTS musí být nedílnou součástí vypracované projektové dokumentace.

Při dalším jednání uvádějte č.j. na obdržení Vyjádření o existenci podzemního vedení a zařízení Dne 15.4.2004 nám byla předložena dokumentace související se stavbou „**Silnice II/292 v Semilech**“, s návrhem technického řešení přeložek optických kabelů v ul. Pekárenská v majetku společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a v ul. Nádražní, který je v majetku KB a jehož údržbu a technické řešení přeložek řeší ČESKÝ TELECOM, a.s. S navrhovaným technickým řešením přeložek optických kabelů v této plánované stavbě souhlasíme.

Dále stanovujeme základní pravidla k ochraně a přeložce našeho (PVTS).

**Uvedená pravidla požadujeme zapsat do podmínek územního rozhodnutí, a zpracovatele projektové dokumentace žádám, aby s těmito podmínkami seznámil investora stavby :**

- 1) Vypracovat podrobné technické řešení přeložky podzemního zařízení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a KB a odsouhlasené doplnit do projektové dokumentace stavby
- 2) Před vlastním přeložením (PVTS) musí investor uzavřít s vlastníkem PVTS „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení telekomunikační sítě“
- 3) Bez uzavření uvedené Dohody, ČESKÝ TELECOM, a.s. nevydá souhlas k přeložení vlastního PVTS

Forejt Jaroslav  
*Vnější údržba optických sítí UL*  
pracoviště Liberec

**ČESKÝ**  
**TELECOM** 1692  
ČESKÝ TELECOM, a.s.  
Divize sítí - Řízení sítě a vnější údržby  
Vnější údržba kabelových sítí Severní Čechy  
adresa pro dodání zásilek:  
Nerudovo nám. 120, 461 39 Liberec  
pracoviště: Hrdinů 299, 460 01 Liberec 13



Váš dopis značky / Ze dne:

Naše značka:  
POS 87/04

Vyřizuje / Tel:  
Ježek 481621360

Datum:  
19.4.2004

ELPRO Liberec, spol. s r.o.  
Václav Martínek

Barvířská 12  
460 07 Liberec 3

**Vyjádření k předložené dokumentaci "Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovské a Brodské - přeložky MTS"**


V prostoru plánovaného propojení ulic Bořkovské a Brodské v Semilech se nachází stávající rozvody místní a dálkové telefonní sítě, které je nutné v průběhu výstavby přeložit.

Souhlasíme s navrženou trasou přeložek MTS (obj. 452, 453, 454, 455, 456, 457 458 – *doplněno umístění rozvaděčů a přeložka DK HK – Liberec ul. Žizkova*). Požadujeme zahrnutí těchto přeložek do územního řízení, stavebník zajistí souhlasy všech dotčených účastníků a správců sítí (včetně souhlasů s umístěním nových rozvaděčů).

V dalším stupni řízení požadujeme zpracování podrobného technického řešení přeložek, které nám bude předloženo ke schválení. Mezi investorem a vlastníkem vedení (ČESKÝ TELECOM, a.s.) musí být uzavřena „Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení telekomunikační sítě“.

Za dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,

  
Hozda Jaroslav  
manažer KPO Liberecko  
ČESKÝ TELECOM, a.s.  
sídlo: Olšanská 5, 130 34 Praha 3  
KPO Liberecko - Zákaznické služby  
adresa pro dodávání zásilek:  
Nerudovo nám. 120  
461 39 Liberec 1

[2]

ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336, DIČ 003-60193336  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 2322  
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č.ú.: 69700021/0100

1/1

Divize sítí, Krajská provozní oblast Liberecko  
adresa pro dodání zásilek: Nerudovo náměstí 120, 461 39 Liberec 1  
Tel.: 481621360, fax.: 481621102, e-mail: jezek.petr@ct.cz

Katro servis Semily spol. s r. o.

p. Kobrle

U potoka 267

513 01 Semily

**Věc :** Silnice II/292 v Semilech, propojení ulice Bořkovské a Brodské  
Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Předáváme Vám projekční dokumentaci Obj. 460, 461 a 462 týkající se rozvodů a zařízení TKR umístěných v prostoru výše umístěné stavby.

Žádám Vás o vyjádření k technickému řešení ochrany a přeložek telefonních vedení a realizaci, které jsou ve Vaší správě.

Za rychlé vyřízení žádosti předem děkuji.

**FLPRO** PROJEKCE  
INŽENÝRING  
LIBEREC, spol. s r.o. ELEKTRO  
Barviřská 12, Liberec 1, 460 01  
(3) DIČ 192 - 47309628

za Elpro Liberec spol. s r.o.  
V. Martinek – projektant elektro

*(Signature)*

v Liberci dne 14.04.2004  
příloha : PD uvedené stavby dle textu

*(Signature)*

*Primal 15.4.2004*

**KATRO SERVIS**  
U Potoka 267 spol. s r.o. ①  
513 01 SEMILY-Podmoklice  
tel. fax 481-625453 tel. 481-621255  
IČO: 15043355 DIČ: 258-15043355

*(Signature)*