

Výkaz použitého materiálu

3TE	1 ks	HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/40A
4TE	1 ks	SPD typ 1+2, Iimp (10/350) = 3x 12,5kA
1TE	1 ks	JISTIČ In=1/10A/B, Icn=10kA
2TE	2 ks	JISTIČ In=1/16A/B, Icn=10kA
4TE	2 ks	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU In=1+N/16A/B/0,03A, Inc=10kA
4TE	1 ks	PROUDOVÝ CHRÁNIČ In=4/40A/0,03A
Σ=18TE		

název rozvaděče :	podružný rozvaděč RP4.1.1	rozvodná soustava :	3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-S	projektant :	Hrbotický Marek	stavba :	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně
provedení :	stávající	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :		investor :	Město Hodonín		
rozměry :	stávající		automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem	datum :	září 2018		
krytí :	stávající	provedení přívodu :	stávající	provedení vývodů :	shora	zakázka :	10-2018
						obsah :	Schema rozvaděče RP4.1.1

výkres č. : 7b 1/1