

Výkaz použitého materiálu

SKŘÍŇ 300x300x150 -P-	1 ks	-TE
HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/40A	1 ks	3TE
JISTIČ In=1/10A/B, Icn=10kA	1 ks	1TE
JISTIČ In=1/16A/B, Icn=10kA	1 ks	1TE
JISTIČ In=3/20A/B, Icn=10kA	1 ks	3TE
PROUDOVÝ CHRÁNIČ In=3+1/40A/0,03A	1 ks	4TE
		Σ=12TE

název rozvaděče :	*podružný rozvaděč RP2.3*	rozvodná soustava :	*3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-S*	projektant :	*Hrbotický Marek*	stavba :	*Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně*
provedení :	*plastové na povrch*	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :	*automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem*	investor :	*Město Hodonín*		
rozměry :	*300 x 300 x 150*			datum :	*září 2018*		
krytí :	*IP43 / IP20*	provedení přívodu :	*shora*	provedení vývodů :	*shora*	zakázka :	*10-2018*
						obsah :	*Schema rozvaděče RP2.3*

výkres č. : 5c 1/1