

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Otryskání a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba“**

ev. č. NR-33-18-PŘ-Ko,

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 30. 05. 2018):

k zadání níže uvedeného VŘ máme následující dotazy a připomínky:

- dle požadavku zadání není realizace dle našeho názoru technologicky možná. Zabránění úniku prachu do přiléhajících místností, zařízení v kanálech a hlavně do vedlejší lože je prakticky nemožné.
- plocha která má být natřena nebyla určena ? Je zadána pouze půdorysná plocha ?
- existují fotky stavu konstrukce pod trapézovými plechy ?
- trapézové plechy jsou šroubovány nebo nastřeleny ?
- pokud bude umožněno variantní řešení je termín pro podání nabídky příliš krátký. Dále bychom pak potřebovali další přístup na místo.

#### Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 04. 06. 2018)

- zadavatel ověřil reálnost požadavku jak u zpracovatele protikorozní ochrany, tak u jiného potenciálního dodavatele a konstatuje, že realizace tryskání je náročná, avšak proveditelná.
- v rámci tohoto výběrového řízení tvoří přílohu č. 9 PD ocelové konstrukce haly, z níž jsou patrné prvky, jež konstrukce obsahuje a z nich si může dodavatel spočítat plochu nátěrů. Vzhledem ke složitosti provedení (lešení, zaplachtování a tryskání) bylo přistoupeno ke kumulované jednotkové ceně za 1 m<sup>2</sup> půdorysné plochy jak za část s pohledem, tak za část světlíků (realizace bude stanovena vždy na celý nejvyšší možný počet částí, jejichž celková cena nepřesáhne 4 mil. Kč).
- zadavatel nemá k dispozici fotografie stavu konstrukce pod trapézovými plechy.
- trapézové plechy jsou přichyceny oběma způsoby, tzn. jsou jak šroubovány, tak nastřeleny.
- zadavatel trvá na svém požadavku uvedeném v bodě 3.3. zadávací dokumentace, tj. varianty nabídky se nepřipouštějí.

- s ohledem na to, že zadavatel trvá na svém zadání, nepovažuje za nutné dělat další prohlídku místa plnění.

Ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/>.

V Ostravě 04. 06. 2018



.....  
Bc. Karla Holušová  
hlavní specialista nákupu