

Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
 se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce a zřízení přístřešků“
ev. č. NR-36-18-PR-Ko
 zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 27. 07. 2018):

Stavba: Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina

62	M	7493601120	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře Skříň plastová kompaktní piliř včetně základu, IP44, šířka do 600 mm, výška do 700 mm, hloubka do 300 mm, PUR lak	kus	2,000		0,00
	P		Poznámka k položce: sestava rozvaděčů RD a RVO včetně vybavy pro jištění a ovládání osvětlení podle specifikace rozvaděčů				

Stavba: Zřízení přístřešku Terminál Dubina

86	M	7493601120	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře Skříň plastová kompaktní piliř včetně základu, IP44, šířka do 600 mm, výška do 700 mm, hloubka do 300 mm, PUR lak	kus	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: sestava rozvaděčů RD a RVO včetně vybavy pro jištění a ovládání osvětlení podle specifikace rozvaděčů				

V PD chybí specifikace rozvaděčů a schéma zapojení. Žádáme zadavatele o zveřejnění těchto výkresů.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 31. 07. 2018)

Stavba: Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina (část A)

Zadavatel uvádí, že ve výše uvedené části bude rozvaděč použit stávající.

S ohledem na výše uvedené, účastník do Přílohy č. 3 ZD-Oceněný soupis prací oprava_24.7.2018 (část A) uvede u položky č. 62 jednotkovou cenu 0,- Kč.

Zadavatel uvádí, že v případě kdy u položky č. 62 bude uvedena jiná jednotková cena než 0,- Kč, bude za účelem porovnání nabídek odečtena cena celkem za položku č. 62 z celkové nabídkové ceny (uvedené ve smlouvě v čl. VI v odst. 6.1, přílohy č. 2 zadávací dokumentace). Takto vzniklá cena bude předmětem hodnocení.

Stavba: Zřízení přístřešku Terminál Dubina (část B)

Zadavatel nemůže uvést přesný typ rozvaděče, přílohou přikládá schéma rozvaděče.

Vzhledem k informacím poskytnutým zadavatelem k žádosti dodavatele č. 3, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 10.08.2018, 10:00.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/>.

V Ostravě 31. 07. 2018



.....
Ing. Karla Holušová
hlavní specialista nákupu

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
18

Příloha: Schéma rozvaděče (část B)