


VÝKRES ČÍSLO: D2.3.4	NÁZEV
/1	ROZVÁDEČ RS1

POHLED

MER. 1:10



HLOUBKA : 136mm


POZNÁMKA :

PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU S DVEŘMI
24 MODULŮ
KRYTÍ : IP55
PŘÍVOD I VÝVODY NAHORU
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz,400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYK.
NAPĚTÍM : IZOLACÍ

<u>STUPEŇ PROJEKTU:</u> DPS		VYTVOŘENO	4.10.2016	D2.3.4
		ZPRACOVAL	Hrabec J.	
		KONTROLOVAL	Ing. Ambrož M.	
		PROJEKT:	Rozvodna Martinov	LIST ČÍSLO:
ZÁKAZNÍK: Dopravní podnik Ostrava a.s.		AKCE: Rekonstrukce rozvodny 400V Martinov		
NÁZEV: OBVODOVÉ SCHÉMA ROZVÁDEČ RS1		ČÍSLO ZAK: 35/2016		
		ČÍSLO VYKR.: 100025		


A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

PŘÍVOD	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	SVĚTLNÉ OKRUHY		ZÁSUVKOVÉ OKRUHY		NOUZOVÉ OSV.	REZERVY	
		OKRUH 1	OKRUH 2	OKRUH 3	OKRUH 4	OKRUH 5	OKRUH 6	OKRUH 6



RH.17	OKRUH 1	OKRUH 2	OKRUH 3	OKRUH 4	OKRUH 5
WL17.11					

CYKY-J 5x6 PŘÍVOD
CYKY-J 3x1,5 ROZVODNA NN
CYKY-J 3x1,5 SUTERÉN + TRANSF.
CYKY-J 3x2,5 ZÁSUVKY ROZVODNA
CYKY-J 5x4 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
CYKY-J 3x1,5 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



STUPEŇ PROJEKTU:	REVIZE	0	ZÁKAZNÍK: Dopravní podnik Ostrava a.s.		AKCE: Rekonstrukce rozvodny 400V Martinov	ČÍSLO ZAK: 35/2016	D2.3.4/1
DPS	DATUM REVIZE	4.10.2016	SO 03		NÁZEV: OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VYKR.: 100025	
VYTVOŘENO: 4.10.2016	ZPRACOVAL	Hrabec J.	RS1		ROZVÁDĚČ RS1	PROJEKT: ROZVODNA MARTINOV	
		KONTROLOVAL	Ing. Ambrož M.		RPE, s.r.o.		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10