

Technicko-obchodní specifikace č.1

Vypracoval : Marek Ambrož Datum: 4.1.2017
Objekt-heslo : Rozvodna 400V Martinov
Provozní soubor: SO03 Stavební elektroinstalace a uzemnění

1 ks Rozvodnice o 24 modulech označená **RS1**
Rozměry : (šířka x výška v mm) : 285 x 570 mm
Rozvodná soustava : 3 N PE AC 50Hz 400V/TN-S
Ochrana před nebezpečným
dotykovým napětím : automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
Směr a provedení přívodu : z hora
vývodu : nahoru
Zpracování dle výkresů : D2.3.4

Označení fází L1,L2,L3 a jejich sled, označení a popisy přístrojů proved'te podle výkresů.
Každá změna oproti předaným podkladům musí být projednána se zpracovatelem TOS
a písemně potvrzena.

**Výrobce musí respektovat ČSN EN 61439-1 ed.2 a provést na rozváděči příslušné
zkoušky dle této normy.**

Rozvodnice obsahuje následující náplň :

<u>Položka</u>	<u>Název</u>	<u>Kusů</u>
1.	Plastová rozvodnice na omítku s dveřmi	1
2.	Přípojnice Cu 32A	5
3.	Odpínač 3x32A	1
4.	Proudový chránič 40A, 30mA, 4p	1
5.	Třípólový jistič, charakteristika B, I _n =25A, 10kA	1
6.	Jednopolový jistič, charakteristika B, I _n =10A, 10kA	4
7.	Jednopolový jistič, charakteristika B, I _n =16A, 10kA	1
8.	Jednopolový jistič, charakteristika B, I _n =6A, 10kA	1
9.	Ostatní pomocný materiál (dutinky, popisky ...)	sada
10.		

Technicko-obchodní specifikace č. 2

Vypracoval : Hrabec Datum: 10.1.2017
Objekt-heslo : Rozvodna 400V Martinov
Provozní soubor: SO03 Stavební elektroinstalace a uzemnění

Zpracování dle výkresů : D2.2.2, 3, 6 a 7

Označení fází L1,L2,L3 a jejich sled, označení a popisy přístrojů proved'te podle výkresů.
Každá změna oproti předaným podkladům musí být projednána se zpracovatelem TOS
a písemně potvrzena.

Dodávka stavební elektroinstalace a uzemnění :

<u>Položka</u>	<u>Název</u>	<u>Kusů</u>
1.	Krabice přístrojová instalační KP 68/2	6
2.	Přístroj spínače jednopólového 10A, 250V	5
3.	Zásuvka 1násobná 16A, 250V bílá	1
4.	Svítlidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP54, 2x36W, délka 1280 mm	4
5.	Svítlidlo žárovkové, nástěnné, 1xŽ60W, IP54	5
6.	Svítlidlo žárovkové, nástěnné, 1xŽ60W	8
7.	Nouzové svítidlo zářivkové, nástěnné s akumulátorem	1
8.	Kouřové čidlo, napájení 12VDC, výstupní kontakt	4
9.	Spínač do zárubní 24V,1A	4
10.	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm ²	150
11.	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm ²	28
12.	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm ²	8
13.	Zásuvková skříň, zásuvka 16A, 400V 5pól; 2x 230V, 16A	1
14.		
15.	email syntetický univerzální INDUSTRIT 6700 žlutý S 2013 (á 9 kg)	1
16.	email syntetický univerzální INDUSTRIT zelený S 2013 (á 9 kg)	10
17.	barva asfaltovo-bitumenová Rokotec 500 bal. 6 kg.	2
18.	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn m	295
19.	podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4	100
20.	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	25

<u>Položka</u>	<u>Název</u>	<u>Kusů</u>
21.	svorka zkušební SZ pro FeZn	2
22.	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	20
23.	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	20
24.		
25.		