

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen Ekova Electric II.“**

ev. č. NR-32-18-PŘ-Ho,

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

### **VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 17. 05. 2018)**

„Prosím o upřesnění položek z výkazu výměr, které zasílám v příloze tohoto mailu. Jedná se o žlutě podbarvené položky, které nejsem schopen identifikovat v projektové dokumentaci – viz. např. položka ze záložky „2 – TR“ „PS01 - Transformátory a rozvodna 400V“

4	M	374221061X	Transformátory pro všeobecné použití do 1kV transformátory zvonkové (MULTI 9) 8VA 220/240V 8 V	kus	2,000
---	---	------------	---	-----	-------

V projektové dokumentaci o zvonkovém transformátoru není ani zmínka, jedná se zřejmě o transformátory z TOS:

#### **Dílenský epoxidový transformátor T1, T2**

Výkon: 1600kVA

Primární napětí : 22kV

Primární odbočky :  $\pm 2 \times 2,5\%$ 

Sekundární napětí : 400V

Proto prosím o upřesnění a vyjasnění těchto žlutě podbarvených položek, abychom mohli položky správně přiřadit a celou zakázku správně ocenit.“

#### **Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 21. 05. 2018)**

Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu, která vznikla chybným zpracováním Přílohy č. 3 – Oceněný soupis prací. Na základě dotazu rozhodl zadavatel provést opravu v Přílohy č. 3 ZD – Oceněný soupis prací.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel požaduje, aby tato upravená příloha č. 3 ZD – Oceněný soupis prací – OPRAVA byla přiložena v nabídce dodavatele.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené prodlužuje termín pro podání nabídek, viz. bod 3.1. ZD, následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí **13. 06. 2018 v 10:00 hodin.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 3 ZD - Oceněný soupis prací – OPRAVA zadavatel zveřejní na profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/>.

V Ostravě 21. 05. 2018

.....  
Bc. Karla Holušová  
hlavní specialista nákupu