

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 25280/2018-SŽDC-OR OLC/KIJ

UKLÁDACÍ ZN.: 676/2018/OPD

SKART. ZN.-LH.:

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

VYŘIZUJE: Jiří Klimeš

TEL.: 607 097 778

E-MAIL: klimesj@szdc.cz

DATUM: 12. 12. 2018

Viadesigne s.r.o.
Na zahradách 1151/16
690 02 Břeclav

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
ke stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „SŽDC, s.o.“ a „OR Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení
pro stavbu:**

Název stavby: Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská
Trat': Kojetín – Valašské Meziříčí, žkm 35,946 – 36,035, v min. vzdálenosti cca 8 m od osy krajní koleje vlevo
TÚ: 2121
Stavebník / Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem

Podle předložené dokumentace ke stavebnímu řízení se jedná o o rekonstrukce vozovky a chodníků na ulici Rusavská a Sokola Tůmy v Bystřici pod Hostýnem. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající vozovky a chodníků včetně jejich bezbariérové úpravy. Na ulici Sokola Tůmy souběžně s tratí bude vyměněna část vozovky tl. 50 mm při zachování stávající šířky komunikace a spádování komunikace ve směru od koleje. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o. a ČD-Telematika a.s. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů. Vyjádření k sítím ČD-Telematiky a.s. č.j. 1201816887 ze dne 11. 10. 2018 bylo zasláno samostatně na adresu žadatele. Požadujeme dodržet veškeré podmínky tohoto vyjádření.
2. Dále upozorňujeme na kabely OR Olomouc ve správě SSZT. Trasa kabelů se nachází cca 3 m od osy koleje - nebude stavbou dotčena. Orientační zákres zasíláme v přiložené situaci. Pokud by během stavebních prací došlo k přiblížení ke kabelové trase, požádá stavebník o vytyčení kabelů.


3. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky SŽDC, s.o. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný materiál a to ani dočasně.
4. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
5. Žádné povrchové vody z prostoru dotčeného uvedenou stavbou nesmí být sváděny do prostoru tělesa dráhy.
6. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
7. Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
8. Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Stavebním dohledem za SŽDC, s.o. bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okresek **Holešov** (vedoucí provozního střediska p. Josef Folta, tel.: 724 484 923). Před započítím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled SŽDC, s.o. zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.
9. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas **Drážního úřadu** ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
10. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného **Drážním úřadem** (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na SŽDC, s.o. OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.), je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
v. (045)
Ing. Ladislav Kašpar
ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy: - Situace se zákresem kabelů SSZT



labely SSCT