


AUTORIZACE



Qualit
projekty

ALEŠ MILLER
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
www.qualit.cz

INVESTOR: VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE: ST. POZ. Č.486 – K.Ú. VYSOKÁ PEC

STAVEBNÍ ÚPRAVY
č.p. 197

NÁZEV VÝKRESU :

ROZVADĚČ RKT


VYPRACOVAL: M. FRÜHAUF

ČÍS. ZAKÁZKY: 17/2012
244-01-13

DATUM: LEDEN/ 2013

E.008

MĚŘÍTKO:



Rozvodnice:	Rozvodnice ocel.dveře, rám, na omítku
Typ. označení:	3x12 modulů
Poloha:	Na omítkou
Stupeň krytí:	IP44
Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka:	238 x 435
Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:	300 x 500 x 205
Vnější Šířka x Výška x Hloubka:	300 x 500 x 205

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S


OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROD. CHRÁNIČI


VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD ČISTOU PODLAHOU



VÝŠKA ZÁSUVK cca 1,2 A 0,3m NAD ČISTOU PODLAHOU

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPY CYKY-J, CYKY-O, JYTY

KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU PODLAHOVÉ KONSTRUKCI A V LIŠTÁCH

Odběratel: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Investor: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Označ. výkresu: RKT	
Zakázka číslo: 17/2012/244-01-13		Číslo objednávky:			
Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.197 parc.č. 486; k.ú. Vysoká Pec		Název výkresu: ROZVADĚČ KOTELNA OBJEKTOVÝ		List: 1	3/2 3
 Martin Frühauf	Změna	A	Vypracoval	Martin Frühauf	Měřítko:-
		B	Datum	01/2013	Výkres číslo:
		C	Schválil		E.008
		D	Datum		



Odběratel: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Investor: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Označ. výkresu: RKT	
Zakázka číslo: 17/2012/244-01-13		Číslo objednávky:			
Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.197 parc.č. 486; k.ú. Vysoká Pec		Název výkresu: ROZVADĚČ KOTELNA OBJEKTOVÝ			
		List:	3	3/-	3
 Martin Frühauf	Změna	A	Vypracoval	Martin Frühauf	Měřítko: -
		B	Datum	01/2013	Výkres číslo:
		C	Schválil		E.008
		D	Datum		