

Qualit projekty

ALEŠ MILLER
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
www.qualit.cz

INVESTOR:

VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE:

ST. POZ. Č.486 – K.Ú. VYSOKÁ PEC

**STAVEBNÍ ÚPRAVY
č.p. 197**

NÁZEV VÝKRESU :

**VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR A SPECIFIKACE**



Ke zdravotnímu středisku 103/1
Praha 5 - Řeporyje, 15500

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing.Brůna Tomáš

KRESLIL:

Bc. MAŘÍK Jakub

DATUM : 01/2013

MĚŘÍTKO : -

VZ-VV

poř.číslo specifik.	položka profese	popis položky	výrobce	typ	m.j.	počet m.j.
	Zař. 1	<u>Zázemí cukrárny</u>				
		<i>Veškeré prvky a zařízení jsou uvedeny vč. montážního materiálu a pružného připojení na potrubí.</i>				
1A.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
1B.	001	Ventilátor do kruhového potrubí, vč. spojovacích manžet. 150m ³ /h, 100Pa.	Elektrodesign	MIXVENT TD-350/125	ks	1
1C.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
1.	002	Zpětná klapka, průměr 125.	Elektrodesign	RSK 125	ks	1
1.	003	Talířový ventil univerzální, plastový. Průměr 125.	Elektrodesign	IT 125	ks	1
1.	004	Dveřní mřížka	Elektrodesign	PT	ks	1
1.	005	Výfuková hlavice, průměr 225	Elektrodesign	VHO 225	ks	1
1.	006	Ohebné potrubí, hlukově tlumící, průměr 125.	Elektrodesign	Sonoflex 125	bm	1,5
1.	007	Ohebné potrubí, průměr 80.	Elektrodesign	Semiflex 80	bm	1,5
1.	100	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 7% tvarovek		ø 225	bm	4,5
1.	101	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 31% tvarovek		ø 160	bm	2,5
1.	102	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech		ø 125	bm	0,5
1.	103	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 7,5% tvarovek		ø 100	bm	3,5
1.	104	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech		ø 80	bm	1
	Zař. 2	<u>Zázemí prodejny</u>				
		<i>Veškeré prvky a zařízení jsou uvedeny vč. montážního materiálu a pružného připojení na potrubí.</i>				
2A.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
2B.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
2.	002	Ohebné potrubí, průměr 80.	Elektrodesign	Semiflex 80	bm	1,5
	Zař. 3	<u>Sklady</u>				
		<i>Veškeré prvky a zařízení jsou uvedeny vč. montážního materiálu a pružného připojení na potrubí.</i>				
3.	001	Ventilátor do kruhového potrubí, vč. spojovacích manžet. 70m ³ /h, 60Pa.	Elektrodesign	MIXVENT TD-250/100	ks	1
3.	002	Zpětná klapka, průměr 100.	Elektrodesign	RSK 100	ks	1
3.	003	Talířový ventil univerzální, plastový. Průměr 100.	Elektrodesign	IT 100	ks	2
3.	004	Výfuková hlavice VHO 100	Elektrodesign	VHO 100	ks	1
3.	100	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 7% tvarovek		ø 100	bm	9
	Zař. 4	<u>Zázemí prádelny</u>				
		<i>Veškeré prvky a zařízení jsou uvedeny vč. montážního materiálu a pružného připojení na potrubí.</i>				
4A.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
4B.	001	Ventilátor do kruhového potrubí, vč. spojovacích manžet. 150m ³ /h, 100Pa.	Elektrodesign	MIXVENT TD-350/125	ks	1
4C.	001	Malý radiální ventilátor, montáž do podhledu.	Elektrodesign	SILENT U 90 H	ks	1
4.	002	Zpětná klapka, průměr 125.	Elektrodesign	RSK 125	ks	1
4.	003	Talířový ventil univerzální, plastový. Průměr 125.	Elektrodesign	IT 125	ks	1
4.	004	Dveřní mřížka	Elektrodesign	PT	ks	1
4.	006	Ohebné potrubí, hlukově tlumící, průměr 125.	Elektrodesign	Sonoflex 125	bm	1,5
4.	007	Ohebné potrubí, průměr 80.	Elektrodesign	Semiflex 80	bm	1,5
4.	100	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 14% tvarovek		ø 180	bm	5
4.	101	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech. 9% tvarovek		ø 125	bm	6
4.	102	Potrubí SPIRO, ocel. pozink. plech		ø 80	bm	0,5