



OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

Zadavatel podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro podlimitním veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky: „Revitalizace obce Pyšná“, I. etapa – SO 02 úprava komunikací, SO 03 přípojka vodovodu a SO 04 – dešťová kanalizace

ZADAVATEL:

Název zadavatele:	Obec Vysoká Pec
Sídlo zadavatele:	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
IČ:	00262242
Zastoupený:	Milanem Čapkem, starostou obce
Email:	vysokapec@seznam.cz
Datová schránka DS:	4stbnpn
Tel., fax:	+420 474687014
Profil zadavatele:	https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242

Zadavatel obdržel emailem uchazečovu žádost o dodatečné informace, č. j. D8/OÚK/004/15/N ze dne 6. 1. 2015, kterou zadavatel registruje pod č. j. 6/15/OÚ/VP ze dne 6. 1. 2015 s následujícím požadavkem:

1. V bodě 4.3 odst. c) požadujete po uchazeči předložit doklady prokazující shodu dodavatelem použitých výrobků bez bližší specifikace Vámi požadovaných druhů výrobků tak, že takto stanovený kvalifikační požadavek je nekonkrétní a neurčitý.

Náš dotaz zní: je možné, aby zadavatel jmenovitě stanovil výrobky či okruhy výrobků, u kterých požaduje shodu doložit a tím odstranil neurčitost pro prokázání kvalifikačního kritéria?

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti a podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace:

Komerční banka Jirkov
3827441/0100

Tel./fax: +420 474 687 014
e-mail: vysokapec@seznam.cz

IČ: 00262242
Datová schránka: 4stbnpn

Zadavatel jmenovitě stanovuje tyto výrobky či okruhy výrobků, u kterých požaduje shodu doložit:

1. Podle Přílohy č. 2 – výkaz výměr, pro objekt SO 02 úprava komunikací:

- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) (pro PČ 5),
- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 11 (obalované kamenivo OKS) (pro PČ 9),
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) (pro PČ 7),
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) (pro PČ 6),
- obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 (pro PČ 18),
- obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP4 10x25 (pro PČ 19),
- *okruh výrobků:* kostka dlažební, žula (pro PČ 70 a 67),
- *okruh výrobků:* šterkodrt' ŠD (pro PČ 3, 58, 1, 4 a 2).

2. Podle Přílohy č. 2 – výkaz výměr, pro objekt SO 03 přípojka vodovodu:

- potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 (pro PČ 9),
- vodoměrná šachta plastová oválná 1000x1200 mm, vč. uzamykatelného poklopu, vodoměrné sestavy, hl. cca 1,74 m (pro PČ 18),
- nerez fontánku s tlačným spouštěcím ventilem, v. 1010 mm, rozměr základny 300x300 mm, vč. vpusti s mříží (pro PČ 51).

3. Podle Přílohy č. 2 – výkaz výměr, pro objekt SO 04 dešť'ová kanalizace:

- *okruh výrobků:* kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % tuhost třídy SN8 (pro PČ 30 a 1),
- *okruh výrobků:* prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi (pro PČ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11),
- *okruh výrobků:* prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti (pro PČ 18, 65, 19, 20, 22, 23 a 25),
- *okruh výrobků:* revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty DN 600 (pro PČ 14 a 16).

Ve Vysoké Peci dne 9. 1. 2015



Milan Čapek
starosta obce