



OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

Zadavatel podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění poskytuje uchazečům následující dodatečné informace č. 8 k Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro podlimitním veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky: „Revitalizace obce Pyšná“, I. etapa – SO 02 úprava komunikací, SO 03 přípojka vodovodu a SO 04 – dešťová kanalizace

ZADAVATEL:

Název zadavatele:	Obec Vysoká Pec
Sídlo zadavatele:	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
IČ:	00262242
Zastoupený:	Milanem Čapkem, starostou obce
Email:	vysokapec@seznam.cz
Datová schránka DS:	4stbnpn
Tel., fax:	+420 474687014
Profil zadavatele:	https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242

Zadavatel obdržel dne 21. 1. 2015 emailem uchazečovu žádost o dodatečné informace, kterou zadavatel registruje pod č. j. 42/15/OÚ/VP ze dne 21. 1. 2015 s následujícím požadavkem:

V SO 2 je ve skladbě konstrukce vozovky B uvažována vrstva ACP 11 tl. 80 mm. Uvedená směs se dle ČSN 73 6121 a dle ČSN EN 13108-1 nepoužívá a není tedy ani ve výrobním programu dostupných obaloven. Pro dané tloušťky podkladní vrstvy připadá v úvahu a odpovídá ČSN 73 6121 směs ACP 16 nebo ACP 22.

Žádám o vysvětlení rozporu mezi požadavkem norem a projektovou dokumentací.

V požadavcích na předložení dokladů k použitým materiálům je rozpor v požadavku na výrobek kamenivo:

frakce 32-63, zde se nejedná o šterkodrt', ale šterk a je tedy potřeba dát do souladu požadavek projektové dokumentace a výkaz výměr.

frakce 8-32, tato frakce drceného kameniva se nevyrábí, běžně lze jako šterkodrt' použít kamenivo 0-32, 0-45,0-63 které je ve výrobním programu většiny lomů.

Žádám o vyjasnění požadovaného kameniva.

Z uvedeného samozřejmě vyplývá, že pro Vámi požadované výrobky nelze ani předložit doklady dle bodu 4.3 odstavec c) Výzvy k podání nabídek

položka č. 9 ACP 11,

položka 3,58,1,4,2 okruh výrobků šterkodrt'

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti a podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace č. 8:

Zadavatel informuje, že asfaltová směs ACP 11, která je uvedena v DPS části SO 02 ve skladbě konstrukce vozovky B o vrstvě tl. 80 mm, a ve výkazu výměr uvedena pod položkou č. 9, může být nahrazena položkou „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m“. Uchazeč může položku č. 9 ve výkazu výměr SO 02 nahradit a ocenit podle uvedeného sdělení.

Zadavatel dále nebude podle bodu 4.3 odstavec c) Výzvy a dodatečné informaci ze dne 9. 1. 2015 požadovat doložení dokladů k původní položce č. 9 „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 11 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m“.

Zadavatel tímto mění v TZ v SO 02 veškeré odkazy z „šterkodrt' ŠD fce 8-32“ na znění „šterkodrt' ŠD fce 0-32“.

Zadavatel tímto mění v TZ v SO 02 veškeré odkazy z „šterkodrt' ŠD fce 32-63“ na znění „šterkodrt' ŠD fce 0-63“. Z tohoto důvodu může uchazeč změnit ve výkazu výměr položku č. 61 z „M+D Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fce 32-63“ na „Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm“, kód 56486111.

Požadavek zadavatele podle bodu 4. 3. odst. c) výzvy a dodatečné informace ze dne 9. 1. 2015 k doložení dokladů na - okruh výrobků: šterkodrt' ŠD (pro PČ 3, 58, 1, 4 a 2) zůstává beze změn, a uchazeč ji doloží na výše upřesněné materiály.

Veškeré výměry (množství) zůstává beze změn.

Ve Vysoké Peci dne 22. 1. 2015



Milan Čapek
starosta obce