



OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

Zadavatel podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění poskytuje uchazečům následující dodatečné informace č. 10 k Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen Výzva) pro podlimitním veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky: „Revitalizace obce Pyšná“, I. etapa – SO 02 úprava komunikací, SO 03 přípojka vodovodu a SO 04 – dešťová kanalizace

ZADAVATEL:

Název zadavatele:	Obec Vysoká Pec
Sídlo zadavatele:	Vysoká Pec 46, 431 59 Vysoká Pec
IČ:	00262242
Zastoupený:	Milanem Čapkem, starostou obce
Email:	vysokapec@seznam.cz
Datová schránka DS:	4stbnpn
Tel., fax:	+420 474687014
Profil zadavatele:	https://profily-zadavatelu.cz/profil/00262242

Zadavatel obdržel dne 28. 1. 2015 emailem uchazečovu žádost o dodatečné informace, kterou zadavatel registruje pod č. j. 55/15/OÚ/VP ze dne 28. 1. 2015 s následujícím požadavkem:

1. Nikde v zadávacích podmínkách ani v PD se mi nepodařilo zjistit typ kamene na opěrné zídky.....

Náš dotaz: můžete prosím upřesnit typ kamene na opěrné zídky? (jsou nějaké speciální požadavky na tento kámen – zda to může být obyčejný lomový kámen, nebo nějak ještě tvarově upravovaný, např. haklík, atd.?)

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti a podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace č. 10:

Zadavatel tímto informuje, že typ kamene je upřesněn ve výkazu výměr u objektu SO 02 v položce č. 35 a to „zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene na sucho, z lomového kamene lomařsky upraveného rovinné i zakřivené s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva jednostranně lícované“.

Zadavatel umožňuje použití i kamene, který je ještě nějak tvarově upraven, ale musí minimálně splňovat specifikaci uvedenou ve výkazu výměr.

Ve Vysoké Peci dne 28. 1. 2015



Milan Čapek
starosta obce