

Odpovědi na doplňující dotazy:

- 1) Ve Výkazu výměr – viz „Položkový rozpočet stavební“ je poslední položka č. 139: „Elektroinstalace – předpoklad = 1 kpl.“ Není mi jasné, zda mám do této položky zadat nabídkovou cenu za elektroinstalaci vypočítanou dle „Položkového rozpočtu elektroinstalace“, nebo zda se jedná o nějakou další položku, kterou je nutné odhadnout. V tom případě chybí nějaký detailnější popis.

*Ano, do položky č. 139 – „Elektroinstalace – předpoklad ceny“ v celkovém rozpočtu „Soupis stavebních prací“ uveďte, prosím, celkovou cenu z rozpočtu „Elektrotechnická část“.*

- 2) V současné době jsou v Zadání 2 rozpočty – jeden na stavební část a jeden na elektroinstalace. V případě, že do položky č. 139 ze stavebního rozpočtu má být uvedena celková cena z „Položkového rozpočtu elektroinstalace“, je nutné do nabídky dokládat ještě detailní rozpočet dle výkazu výměr pro elektroinstalace???

*Ano, do nabídky je nutné doložit detailní rozpočet elektrotechnické části.*

- 3) Pro určení ceny keramické krytiny je nutné uvést konkrétní typ krytiny a její povrchovou úpravu (režná, engoba nebo glazura), protože u jednotlivých typů či povrchových úprav jsou značné cenové rozdíly.

*Litujeme, ale jelikož se jedná o veřejný tendr, není z tohoto pohledu možné uvádět konkrétní typy a výrobce použitých materiálů nebo prvků. Doplněním tak může být pouze informace, že snahou je, aby obě křídla budovy měly stejný vzhled. Na doplnění můžeme pouze uvést, že v případě stávajícího křídla objektu byla použita betonová střešní krytina / taška, která disponuje hrubou povrchovou strukturou (granulát).*

- 4) Pro určení ceny za dřevěné schodiště je nutné znát alespoň popis se základními rozměry, pokud není k dispozici výkres.

*Schodiště je uvažováno jako schodiště vnitřní pomocné jednoramenné se smíšeným ramenem, délka výstupní čáry 4,5 m, rozměry stupňů 17x 170/280 mm (převýšení 2,9 m), schodiště schodnicové konstrukce, bez podstupnic. Zábradlí schodiště (dle požadavků ČSN) podél jedné strany schodiště zakončené madlem. Na druhé straně (stěně) umístěno pouze madlo. Nástupní a další tři schodišťové stupně kosé, zbylé rovné. Průchodná šířka schodišťového ramene 1,2 m. Schodiště bude dřevěné (z tvrdého dřeva) opatřené ochranným bezbarvým lakem / úpravou (3x). Povrchová úprava musí být provedena v souladu s ČSN (zvláště pak souč. smykového tření povrchu stupnice a ostatních ploch). Zábradlí a madlo schodiště taktéž uvažováno jako dřevěné (z tvrdého dřeva) opatřené ochranným bezbarvým lakem / úpravou. Schodnice nesmí doléhat těsně ke zdem a ostatním konstrukcím a rameno musí být osazeno na podložku tlumící zvuk. Zábradlí schodiště bude stejného vzhledu jako zábradlí galerie ve 3.NP. Výška zábradlí min. 1.000 mm. Zábradlí bude vybaveno svislým členěním, vodorovná vzdálenost volného prostoru mezi svislým členěním je max. 120 mm (světlost) v případě schodiště, v případě galerie pak max. 80 mm.*