

LEGENDA SVÍTIDEL :

E1	Svítidlo přisazené, 2x zdroj E14 max. 25W, IP43, třída ochrany II, 310 x 84 x 93 mm (délka x šířka x hloubka), montura polykarbonátový výlisek, stínítko třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem, zdroj 2x LED E14, 6W/2700K/470 lumen
E2	Svítidlo přisazené, 3000K, 23W, IP41, D=280mm, triplex opál, montura kovová, třída ochrany I.
E3	Zářivkové svítidlo přisazené, 1x54W, IP54, 1235/200/85, opálový kryt
E4	Zářivkové svítidlo univerzální montáž, 3x14W, IP20, 595/595/54
E6	Svítidlo nástěnné, bílé 230V LED 6x1W IP54 3000K, Rozměry (V/Š/HL) 140/140/50, včetně světelného zdroje
E7N	LED interiérové svítidlo, IP20, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000 K, příkon 40 W, 63x62x1500 mm, lakovaný hliníkový profil, opálový difusor + nouzový modul 1 hodina
E8	Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, 188x1493x57, přisazené, hraňaté, nízké, lesklá mřížka LOS
E9	Zářivkové svítidlo přisazené, asymetrický reflektor, typ ZC T5 154/ AS ZK + EP, 1x54W, IP20, 1230/175/60mm
E10	Svítidlo se zdrojem LED, venkovní, přisazené, 230V 6W IP54 3000K, rozměry V 200 Š160 HL45, včetně světelného zdroje, těleso hliník, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, třída ochrany I.
EN1	LED nouzové svítidlo, přisazené, nástěnné, svítící při výpadku, 1 hod., IP40, NiMh, tlačítko TEST, rozměry 330 x 180 x 43 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Číslo místnosti	Popis místnosti	Prostor	Em (lx)
101	ZÁDVEŘÍ	- - -	- - -
102	CHODBA SE SCHODIŠTĚM A	- - -	- - -
103	KUCHYŇKA	- - -	- - -
104	JÍDELNA	Normální	200
105	VÝDEJNA	Normální	500
106	KABINET	Normální	500
107	ŠATNA A	Normální	200
108	SCHODIŠTĚ	- - -	- - -
109	PŘEDSÍŇ	- - -	- - -
110	ŠKOLNÍ DRUŽINA	- - -	- - -
111	ŠATNA B	- - -	- - -
112	SCHODIŠTĚ B	Normální	100
113	SKLAD	Normální	100
114	CHODBA	Normální	100
115	VÝTAH	- - -	- - -
116	ÚKLID	Normální	100
117	HYGIENICKÁ KABINA	Normální	100 / 200
118	CHODBA	Normální	100
119	WC CH	Normální	100 / 200
120	WC D	Normální	100 / 200
121	WC	Normální	100 / 200

POZNÁMKA :

Instalace je provedena skrytě - kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou). Sdělovací rozvody jsou uloženy skrytě, v ohebných trubkách z PVC ve stěnách (pod omítkou). V exteriéru jsou kabely uloženy ve výkopu v pancéřových trubkách.

!! Přesné rozmístění všech viditelných prvků elektroinstalace je nutné aktualizovat projektem interiéru.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Generální projektant	B&D Project Ing. Milan Dvořáček Martin Brokeš	Stavebník	Obec Olšany, Olšany 75 789 62 Olšany
Projektant části	PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka
Místo stavby	Olšany	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 716 1204 06/2018
Název stavby Objekt Část	Stavební úpravy v budově Základní školy v Olšanech spojené s nástavbou 3.NP včetně nové střešní konstrukce a s přístavbou nového schodišťového traktu a traktu sociální zony. D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB II **G - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ, H - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**		
	Název výkresu Situační schéma rozvodů 1NP	Měřítko: M 1:50	Číslo výkresu 12