



LEGENDA ROZVODŮ

- 62/50 - v kabelovém žlábu
- 1516E - v instalatérské trubce PVC
- pod podhledem

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- 2x zkuševka 5518N-C02542
- tlačítko se signálkou 3558N-C01512
- zkuševkové skříň M-78225 - IP44

LEGENDA SVÍTEL

Označení	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	Podst. svítidel
A	EP	FALCON 236 AR 2x36W/78.EV.G, interierové, přisazené	VYTRICH a.s.	IP20	L 36 W/840 G13.LUMILUX T8 Cool White	25
AN	EP	FALCON 236 AR 2x36W/78.EV.G, interierové, přisazené + invertor	VYTRICH a.s.	IP20	L 36 W/840 G13.LUMILUX T8 Cool White	4
N		CRONUS 108 1x8W, interierové, přisazené	VYTRICH a.s.	IP40	T16/G5, 1x8W	2

LEGENDA MÍSTNOSTI A OSVĚTLENOSTI

Norma	Název	Em [lx]	Em požadované [lx]	Rovnoměrnost	Prostředí
2.13.11	Montážní a expediční sklad				ABS
	Místo zrakového úkolu 1	565		0,43	

Rozvodná soustava: 3+PE+N AC 50Hz 230/400V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- základní - základní izolací, krytím při poruše
- automatickým odpojením od zdroje
- ochranné pospojování
- doplňková - proudovým chráničem

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	
Ing. Mikulášek	Čurda Jiří			
KRAJ: Vysočina	MÍSTO: Červený Kříž 250	FORMÁT: 644		
INVESTOR: OPTOKON a.s., Jihlava, Červený Kříž 250, 586 02 Jihlava	DATUM: 07/15	STUPEŇ: UR a SP		
AKCE: Přístavba montážního a expedičního skladu D.1.4.a - Elektroinstalace	ČÍSLO ZAK. ARCH. ČÍSLO	15 056 02		
VÝKRES: Půdorys 1. NP Situace	MĚŘITKO: 1:100	ČÍSLO VÝK.:		
				D1.4.a.2