



# PODÉLNÝ ŘEZ PROSTOR GARÁŽÍ NAPOJENÍ ROBURU

## ŘEZ B-B



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

<b>B-15</b>	TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT NA PLYN TYP ROBUR B15 - VÝKON 13,8 kW  1x KULOVÝ UZÁVĚR DN20 (UZÁVĚR U ROBURU) 1x KULOVÝ UZÁVĚR DN25 (UZÁVĚR PŘÍVOD)  TYPOVÝ ODTAH SPALIN PŘES OBVODOVOU STĚNU Mar Termostat týdenní AURATON 2020 (Euro 093)	SPOTŘEBA ZP :  1,59 m³ ZP/ hod
-------------	--	--------------------------------------

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	<div></div> spol. s r.o.
Ing. Josef Mikulášek	Jiří Černý	Jiří Černý	
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO: k.ú. ANTONÍNŮV DŮL	FORMÁT 2A4
INVESTOR:	OPTOKON a.s., ČERVENÝ KŘÍŽ 250, JIHLAVA, IČ: 13692283		DATUM ČERVENEC 2014
AKCE:	<b>PŘÍSTAVBA MONTÁŽNÍHO a EXPEDIČNÍHO OBJEKTU</b>		STUPEŇ ZMĚNA STAVBY
ČÁST:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ČÍSLO ZAK. 1 5056 02
VÝKRES:	SCHEMA - OSAZENÍ ROBURU		ARCH. ČÍSLO MĚŘITKO 1 : 50
			ČÍSLO VYKR. P - 04