



NAPOJENO viz výkres č.1

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

B-15	TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT NA PLYN TYP ROBUR B15 - VÝKON 13,8 kW 1x KULOVÝ UZÁVĚR DN20 (UZÁVĚR U ROBURU) 1x KULOVÝ UZÁVĚR DN25 (UZÁVĚR PŘÍVOD) TYPOVÝ ODTAH SPALIN PŘES OBVODOVOU STĚNU MaR    Termostat týdenní AURATON 2020    (Euro 093)	SPOTŘEBA ZP : 1,59 m <sup>3</sup> ZP / hod CELKEM (2x NOVÝ B-15) 3,18 m <sup>3</sup> ZP / hod
------	--	--

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL		
Ing. Josef Mikulášek	Jiří Černý	Jiří Černý	
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO: k.ú. ANTONÍNŮV DŮL	FORMÁT
INVESTOR:	OPTOKON a.s., ČERVENÝ KRÍŽ 250, JIHLAVA, IČ: 13692283		DATUM
AKCE:	<b>PŘÍSTAVBA MONTÁŽNÍHO a EXPEDIČNÍHO OBJEKTU</b>		STUPEŇ
			ČÍSLO ZAK.
			ARCH. ČÍSLO
ČÁST:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO
VÝKRES:	PLYN - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ OBJEKT	1 : 75	ČÍSLO VYKR.
			P - 02