

Dodatečné informace k zakázce „Přístavba montážního a expedičního objektu“

Zadavatel

Obchodní firma / název: OPTOKON, a.s.
Sídlo / místo podnikání: Jihlava - Červený Kříž 250, PSČ 58602
IČ: 13692283
Kontaktní osoba zadavatele: Eva Vyoralová
Telefon: 564040112
E-mail: vyoralova@optokon.com

Zadavatel sděluje v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k výše uvedené zakázce na „Přístavba montážního a expedičního objektu“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 521528.

Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou a zadavatel je osoba nepodléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zakázka je financována z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), projekt „Zavedení výroby nového optického konektoru a měřiče útlumu OTDR“

Dodatečná informace

Technologie stávající klimatizace, které je z důvodu přístavby předmětem přeložení o několik metrů po fasádě, není předmětem nové přístavby. Jedná se o stávající technologie výrobní budovy.

Na danou technologii klimatizace je sepsán smluvní vztah pro pravidelný servis a údržbu. Přesun a s tím související zásah do zařízení podléhá pod správu pravidelné údržby a servisu dodavatele zařízení.

Ve výkazu výměr se jedná soubor "ZTI OPTOKON_VÝKAZ VÝMĚR.xlsx" a položku OD.3 - "Odpojení a demontáž stávajících chladících jednotek, opětovné připojení a montáž chladících jednotek včetně materiálu, zřízení nové nosné konstrukce včetně materiálu, proplach rozvodů, tlaková zkouška uvedení do provozu", kterou v nabídce nenaceňujte.

Odpovědi na dotazy

Dotaz ze dne 11.9.2015

Prosíme o ujasnění o jaký typ stavby se jedná, ze zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a technické dokumentace není úplně zřejmé zda se jedná o stavbu zděnou nebo opláštěnou sendvičovými panely.

Odpověď na dotaz

Je požadována hala ocelové konstrukce opláštěná sendvičovými panely tak, jak je u vedeno ve výkazu výměr a v návrhu smlouvy.

Je to v souladu se zadávací dokumentací, kde je uvedeno:

"V případě nesouladu mezi zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a výkazem výměr, je pro stanovení rozsahu díla vždy rozhodující **výkaz výměr.**"

Uvedení požadavku na zděnou konstrukci v technické dokumentaci (B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA) je administrativní chybou.

Dotaz ze dne 14.9..2015

Jaké má být typové a barevné provedení oken? Ve výpise je odkazováno na stávající výplně, ale už jsme v PD nenašli specifikaci stávajících.

Odpověď na dotaz

Okna jsou navržena plastová bílá. Původní požadavek na probarvení byl zrušen na základě vzájemné dohody s projektantem. Požadovaný tvar je patrný z pohledů. Taktéž přikládám foto stávajících oken



Dotaz ze dne 14.9..2015

Hliníkové dveře – mají se otevírat dovnitř či ven? A mají být plné nebo prosklené? Není to ve výpise specifikováno.

Odpověď na dotaz

1) Integrované dveře do sekčních vrat se musí otevírat ve směru úniku viz. PBŘS

Evakuace - únikové cesty

Únikové cesty musí zajistit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Je-li k dispozici více únikových cest mohou být i dveře vodorovně posuvné. Uzávěry otvorů dveří, vrat, jimiž prochází úniková cesta se musí otvírat ve směru evakuace. Únikové cesty musí být navrženy tak, aby umožňovaly požární zásah v kterémkoliv místě skladu alespoň ze dvou stran.

2) Protipožární dveře se osazují do st. otvoru. viz foto v příloze. Jejich popis je uveden i ve výkazu výměr.

Dveře dřevěné dýhovaná plné standart 10 EW15DP3 2 křídlové 200×205 cm; ocelová zárubeň



V Jihlavě dne 16.9.2015