



### **ZADAVATEL:**

#### **OBEC ÚDLICE**

se sídlem: Náměstí 12, 431 41 Údlice  
IČ: 00262153  
Jednající: Ing. Miloš Pavlík – starosta obce

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

#### **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI ÚDLICE**

## **ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ**

### **UCHAZEČ č. 3**

**TRANS REGION STAV s.r.o.**

**Březno u Chomutova 581, 431 45 Březno u Chomutova**

**IČ: 477 85 977**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě závěru hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl o tom, že Vás

### **v y l o u č u j e**

z účasti na zadávacím řízení z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

### **Odůvodnění:**

Hodnotící komise při svém jednání shledala, že:

- 1) Uchazeč nepředložil dle čl. X. 4 bod 1 technický list, ES prohlášení o shodě a protokol o počáteční zkoušce typu výrobku pro otvorové výplně z hliníku, které má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky.
- 2) Uchazeč předložil technickou specifikaci otvorových výplní z plastu, ve které není uveden součinitel prostupu tepla celé výplně oken, které je dle čl. X. 4 bod 1 požadován s maximální hodnotou 1,2 W/(m<sup>2</sup>K).
- 3) Uchazeč předložil technickou specifikaci tepelných čerpadel, ve které není uveden jmenovitý výkon při A2/W35, který je dle čl. IV. požadován v rozmezí hodnot 81,6 a 88,0 kW, stejně tak není doložena účinnost při těchto parametrech prostředí.
- 4) Uchazeč předložil prohlášení o shodě k jinému tepelnému čerpadlu než uvádějí předložené technické listy. Z předložených dokladů nejsou jasné technické parametry tohoto TČ.



- 5) Uchazeč předložil technický list plynového kotle, který nesplňuje požadované parametry veřejné zakázky dle čl. IV.
- 6) Uchazeč předložil technický list akumulční nádrže, která nesplňuje požadované parametry veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o teplosměnnou plochu trubkového výměníku, která je dle čl. IV. požadována minimálně 5,7 m<sup>2</sup>.

Nabídka společnosti TRANS REGION STAV s.r.o. neobsahovala ani po jejím doplnění výše uvedené dokumenty. Komise konstatovala nedoložení všech zákonných požadavků a požadavků stanovených zadávací dokumentací v souladu se zákonem.

V Údlicích dne 6. 6. 2013

Ing. Miloš Pavlík  
starosta obce

