

Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení veřejné zakázky dle §38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel:

Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
IČ 00262153, CZ 00262153, neplátce DPH
tel. 606 602 731, e-mail: ou.udlice@volny.cz

1. Vymezení předmětu zadávané zakázky :

„ Modernizace veřejného osvětlení pomocí LED technologie“

CPV: 31500000-1 elektrické stroje, světla a svítidla - dodávka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její financování:

Předpokládaná hodnota celkem (v Kč bez DPH): **2 700 000,-Kč**

Maximální možná nabídková cena (bez DPH) je 2 800 000 Kč. Nabídky, které tuto cenu překročí, budou z dalšího hodnocení vyloučeny

Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění je možno sjednat dle individuálních potřeb uchazečů na telefonním čísle 606 602 731

2. Obchodní podmínky:

Dodávka bude realizována na základě písemné smlouvy a s vybraným uchazečem. Ten bude určen ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku dle §38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění. **Zadavatel jako prostředek pro hodnocení nabídek využije elektronickou aukci. Podmínky pro elektronickou aukci jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy.** S vybraným uchazečem bude uzavřena obchodní smlouva, jejíž návrh uchazeč přiložil k nabídce. Finální znění smlouvy může být po dohodě obou stran přiměřeně upraveno.

Platba bude probíhat na základě dodavatelem vystavené a odběratelem odsouhlasené faktury, po realizaci celé dodávky. Průběžná fakturace se nepřipouští.

S ohledem na výběrové řízení nelze akceptovat překročení původní nabídky ceny, nenastanou-li při realizaci okolnosti, které nemohly být zúčastněným stranám známy před realizací díla a tudíž nemohly být dodavatelem předem oceněny.

3. Technické podmínky:

Dodávka bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a technickými normami platnými v ČR. Veškeré dodané technické zařízení musí být schváleno pro provoz v České republice -ES – prohlášení o shodě (Prokázání při dodávce zařízení).

Požadované závazné parametry:

- Max. příkon všech světél dohromady 7 kW
- Celkem bude vyměněno 41 stávajících stožárů VO
- Budou vyměněna stávající svítidla za nová, osazená úspornými LED světelnými zdroji a to celkem 86 ks s min. světelným tokem 3 200 lm (lumen) a 134 ks s min. světelným tokem 1 600 lm (lumen).
- Vše bude včetně montáže, zapojení a revize

V Údlicích dne 3. července 2013

Ing. Miloš Pavlík – starosta v.r.