

Dodatečné informace č. 3

Předmět zadávané zakázky:

„ Modernizace veřejného osvětlení pomocí LED technologie“

CPV: 31500000-1 elektrické stroje, světla a svítidla - dodávka

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám z vlastního podnětu v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Na základě dotazu uchazeče o zakázku zveřejňujeme odpovědi na dotazy:

Dotaz:

1. - Ve výkazu výměr ř.16 položka : **svítidlo 1600 lm** - je uveden počet **136 ks** svítidel, v textu ZD je uveden počet **134 ks**. - který počet je správný ???

Odpověď: Správně má být 134 ks

2. - Je potřeba provádět v místě vybudovaného VO a vyměněných svítidel provádět měření intenzity světelného toku specializovaným přístrojem nebo postačí graf s certifikátem od výrobce ???

Odpověď: Postačí certifikát od výrobce

3. - Jaký typ stožárových svorkovnic preferujete s ohledem na jištění jednotlivých svítidel ??? Stačí uvést typ pojistky a rozměr pojistky (např. miniaturní skleněné, E14 nebo E27), případně jističe a počet svorek pro připojení kabelů (z důvodu průběžného nebo odbočného připojení kabelů).

Odpověď: Npreferujeme žádný typ

4. - Jakým způsobem bude provedeno nebo zajištěno vytyčení stávajících inženýrských sítí a trasy nového vedení VO ??? Není uvedeno ve výkazu výměr ani v ZD.

Odpověď: Není provedeno vytyčení, nové stožáry se budou osazovat do místa starého stožáru

„ Modernizace veřejného osvětlení pomocí LED technologie“

5. - Zakreslení skutečného stavu, zaměření sítí, dle normy PP-018/2007. Není položka v ZD pokud je požadováno nebo je-li součástí jiné položky VV.

Odpověď: Není potřeba – viz bod 4

6. - Jakým způsobem bude provedeno značení stožárů VO, případně způsob připevnění ??? (číslování pomocí Alu nebo jiného štítku nebo pomocí šablon nástřikem či barvou).

Odpověď: Není v zadávací dokumentaci, ani ve výkazu výměr – obec toto následně udělá na své náklady

V Údlicích dne 19.7.2013

Ing. Miloš Pavlík v.r. - starosta