

# Výzva k podání nabídek

## k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu

### zadávací dokumentace

#### ZADAVATEL

#### **Obec Údlice**

Náměstí 12

431 41 Údlice

zastoupená ing. Milošem Pavlíkem, starostou obce

IČ: 002 62 153

#### PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### **„Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Přečáply“**

#### **1. Vymezení předmětu zakázky**

Jedná se o komplexní stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení dle projektové dokumentace, která obsahuje následující práce:

- demontáž stávajících svítidel VO
- dodávka a montáž nových stožárů a svítidel VO typu LED, výložníků
- dodávka a montáž kabelových vedení vč. zemních a elektro montážních prací
- dodávka a montáž rozvaděče VO
- komplexní zprovoznění a uvedení osvětlení do provozu včetně revize tohoto elektro zařízení vše dle „slepého rozpočtu“, které je součástí této zadávací dokumentace
- ekologická likvidace stávajících svítidel VO

#### **2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem (v Kč bez DPH): 4 400 000,- Kč

Maximální nabídková cena: 4.500.000,- Kč bez DPH. Nabídky, které tuto cenu překročí, budou z dalšího hodnocení vyloučeny.

#### **2. Doba a místo plnění**

**Předpokládané datum zahájení prací:** 20. 4.2017  
**Doba plnění:** do 31.12.2017  
**Místo plnění:** Obec Přečáply

#### **4. Zadávací dokumentace**

Je přílohou Výzvy.

## 5. Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění je možno sjednat dle individuálních potřeb uchazečů na telefonním čísle 606 602 731 – starosta obce ing. Miloš Pavlík.

## 6. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Nabídky lze doručit osobně v úřední hodiny nebo poštou a to nejpozději do 3. 4.2017, do 10:00 hod. na podatelnu OÚ na adrese Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice.

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů proběhne dne 3.4.2017 v 10:15 hodin na adrese OÚ Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice. V případě, že přítomným uchazečem při otevírání obálek není osoba oprávněná jednat jménem společnosti nebo za fyzickou osobu, předloží zadavateli před otevíráním obálek plnou moc.

## 7. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem:

**„NEOTVÍRAT – Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Přečáply“**

Obsahem nabídky budou tyto doklady:

- vyplněný krycí list nabídky podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
- prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu č. 8 této výzvy
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- prokázání technických parametrů použitých svítidel (prohlášení o shodě, popř. technický list)
- světelné technické výpočty osvětlení pro použitá svítidla
- zcela oceněný „slepý rozpočet“
- návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem
- seznam realizovaných, na požádání doložitelných (např. SoD, reference atp.), zakázek shodného charakteru o objemu nad 1 000 000,- Kč bez DPH za období 2012 – 2016 a to v počtu minimálně tří.

## 8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje předložit doklady na oprávnění k podnikání na montáž, opravy, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení:

- Živnostenský list, případně výpis z živnostenského rejstříku
- Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán)

## 9. Požadované technické parametry použitých svítidel VO s technologií LED a ostatních komponentů

Svítidla a ostatní komponenty musí splňovat všechny zákonné normy a nařízení vlády, zejména:

ČSN EN 60598-1:2009, ČSN EN 60598-1-2:2003, ČSN EN 62031:2009, ČSN EN 61347-1:2009, ČSN EN 61347-2-13:2007, ČSN EN 62471:2009, ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:06, ČSN EN 55015 ed. 3:07 vč. změn, NV 17/2003 Sb. v plat.zn., NV 616/2006 Sb. v plat.zn.

Uchazeč splnění těchto norem doloží „prohlášením o shodě“.

Uchazeč doloží světelně technické výpočty ve své nabídce navržených LED svítidel, tak, aby byla splněna osvětlovací norma pro komunikace zařazené do osvětlovacích tříd ME 5 a ME 6

Doporučené parametry svítidel jsou uvedeny v technické specifikaci, která je součástí projektové dokumentace.

**Poznámka:** Je-li v projektové dokumentaci, definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, při splnění všech předepsaných norem a předpisů.

## 10. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny na základě následujících kritérií, přičemž jejich váha je dána v % výši:

**a) celková roční spotřeba el. energie při svícení 11 hod/den po dobu 1 roku** **40%**

**b) celková cena** **50%**

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, kterou účastník zadávacího řízení řádně nezduvodní, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.

**c) záruční doba – min. 36 měsíců** **10%**

Na delší záruční dobu než 72 měsíců, nebude brán při hodnocení zřetel.

Servisní podmínky, po dobu záruční doby, jsou specifikovány v SoD.

Vítězná nabídka bude ta, která získá nejvyšší počet bodů.

V případě, že nastane situace, kdy s nejvyšším shodným počtem bodů budou 2 a více nabídek, bude rozhodujícím hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena.

## 11. Požadavky na jednotný způsob zpracování a obsahu nabídky včetně platebních podmínek a zadávací lhůty

Nabídky (Krycí list) musí být zpracovány v psané formě v českém jazyce a to ve 2 originálech. Uchazeč uvede konečnou, maximální cenu prací bez DPH a s DPH. Do ceny musí být zahrnuty veškeré výdaje, které vzniknou uchazeči v souvislosti s komplexním plněním a dokončením předmětu veřejné zakázky. Cena nabídky je pevná (zahrnuje inflační vliv).

**Platební podmínky:** měsíční fakturace s odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, se splatností faktury 14 dní. Záloha se neposkytuje.

**Zadávací lhůta:** 90 kalendářních dnů (lhůta, po kterou budou vyzvaní dodavatelé svými nabídkami vázáni)

## 12. Kontaktní údaje

Adresa: Obec Údlice  
Náměstí 12  
431 41 Údlice

Styčný pracovník: ing. Miloš Pavlík – starosta, tel.: 606 602 731 e-mail: [ou.udlice@volny.cz](mailto:ou.udlice@volny.cz)

### 13. Důvody pro vyloučení z výběru

- předložení nabídky po ukončení lhůty pro její podání
- neprokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu I.3.
- nedodání některého dokladu či informace, které jsou uvedeny v bodu 7. této Výzvy

### 14. Další podmínky soutěže

- Dodavatel je povinen v případě kolize s jiným zařízením technické infrastruktury před zahájením zemních prací nechat na své náklady vytýčit veškerá podzemní zařízení a inženýrské sítě od jednotlivých vlastníků, popřípadě správců sítí.
- Dodavatel po dokončení díla předloží veškeré doklady jako revize, prohlášení o shodě, certifikáty atd.
- Dodavatel je povinen respektovat platné předpisy a ČSN, které se k předmětu díla vztahují.
- Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu:
  - o nevybrat žádného uchazeče
  - o uzavřít smlouvu pouze na část díla

### 15. Přílohy

1. Projektová dokumentace
2. Slepý rozpočet
3. Krycí list
4. Návrh Smlouvy o dílo
5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

V ..... dne .....

.....

starosta