NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H"
PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 [2]	0,10 [2]	0,40	0,20	0,30 [3]	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 [2]	0,20 [2]	0,40	0,20	0,50 [3]	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 [2]	0,20 [2]	0,40	0,20	0,50 [3]	0,50	1)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH		0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI
PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30

Přečaply

Křížení a souběh kabelů VO vs. PLYN

Půdorys souběhu

Půdorys křížení

Řez A–A (bokorys souběhu)

Pohled A (bokorys křížení)

Pohled B (bokorys křížení)

Křížení a souběh kabelů VO vs. VODA

Půdorys souběhu

Půdorys křížení

Řez A–A (bokorys souběhu)

Pohled A (bokorys křížení)

Pohled B (bokorys křížení)

Křížení a souběh kabelů VO vs. ČEZ, E–ON

Půdorys souběhu

Půdorys křížení

Řez A–A (bokorys souběhu)

Pohled A (bokorys křížení)

Pohled B (bokorys křížení)

Křížení a souběh kabelů VO vs. O2 Telefónica

Půdorys souběhu

Půdorys křížení

Řez A–A (bokorys souběhu)

Pohled A (bokorys křížení)

Pohled B (bokorys křížení)

Poznámka

Souběhy a křižovaní v zemi uložených sítí musí být provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 6005. Vytýčení podzemních inženýrských sítí není možno odměřovat dle výkresu "situace" – je uvedeno pouze v přesnosti úměrné měřítku výkresu před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit přesné vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí tak, aby výkopovými pracemi nedošlo k jejich poškození. Tato vytýčení jsou povinni na vyžádání provést jednotliví majitelé vyskytujících se sítí. Po ukončení pokládky kabelů, ale před jejich zánosem musí být provedeno zaměření skutečné trasy kabelů a jeho archivování. Všechny práce musí být prováděny při průběžné konzultaci s majitelem. Dokumentace skutečného provedení bude součástí dodávky vybraného zhotovitele stavby.

VYPRACOVAL: Ing.Radomír Čoudík	ODP.PROJ.PROFESE: Ing.Radomír Čoudík	KONTROLOVAL: Ing.Radomír Čoudík	ODP.PROJ.STAVBY:
ČKAIT 0005	OBEC:		
INVESTOR: Obec Odlice			

Veřejné osvětlení
Odlice - Přečaply
Elektroinstalace nn

FORMÁT	30 A4
DATUM	14.03.2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	1:500
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	160126
ČÍSLO VÝKRESU	D1/A4/02

Situace veřejného osvětlení

160126 D 1