

Na základě našeho telefonátu jsem si přečetl všechny doplňující informace z Vašeho profilu zadavatele k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Přečáply“. Díky tomu jsem si mnoho rozporů vyjasnil.

Nicméně rád bych se zeptal ještě na jednu, dle mého názoru, velmi důležitou věc. Hodnotícím kritériem je roční spotřeba el. energie. Máme roční spotřebu počítat se zahrnutím naprogramovaného nočního útlumu (= se snížením příkonu svítidla) nebo dle nominálního příkonu svítidla? Pokud by to mělo být s útlumem, v jakém rozmezí nočních hodin hodláte regulaci příkonu využít a v jaké míře (%)?

Roční spotřeba by měla být počítána z nominálního příkonu svítidel.