

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce: Přechaply – kanalizační přípojky

Investor: vlastníci připojovaných domů a staveb

Projektant: ing. Robert Klement, Klostermannova 3190, Žatec
ČKAIT 0400347, IČ: 133 62 887

V Žateci 10/2015

A . Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : Přechaply – kanalizační přípojky

Místo stavby : k.ú. Přechaply, číslo k.ú. 772607

Předmět projektové dokumentace:
zřízení tlakových kanalizačních přípojek.

A.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník: vlastníci připojovaných domů (staveb).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Robert Klement
Klostermannova 3190, 438 01 Žatec
IČ: 133 62 887, ČKAIT 0400347

A.2 Seznam vstupních podkladů

Bylo provedeno výškové a polohové zaměření prostoru stavby. Bylo provedeno zjištění stávajících inž. sítí v zájmovém prostoru.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Stavba je navržena v zastavěném území místní části Přechaply.
Staveniště je přístupné ze silnic SÚS a z místních komunikací.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V prostoru navrhovaných přípojek je území využito jako území pro bydlení.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Veškerá ochranná pásma v zájmovém území jsou respektována.

d) údaje o odtokových poměrech

Vzhledem k druhu stavby se odtokové poměry v území nezmění. Terén bude po položení potrubí uveden do náležitého stavu.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Řešené kanalizační přípojky jsou umístěny v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Byly dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jsou zapracovány do této dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevová řešení nejsou požadovány.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba bude prováděna souběžně se stavbou tlakové kanalizace.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle KN)

viz seznam kanalizačních přípojek uvedený na konci průvodní zprávy

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu kanalizačních přípojek.

b) účel užívání stavby

Po dokončení budou kanalizační přípojky sloužit k odvádění splaškových vod z napojovaných staveb.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou.

e) údaje o dodržení technických požadavků stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vlastní přípojky jsou vyprojektovány v souladu s technickými standardy a s ČSN 736005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení včetně změny Z1-Z4 a v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb se netýkají tohoto druhu staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Jsou nebo budou zapracovány do projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou požadovány.

h) navrhované kapacity stavby

Viz tabulka přípojek.

i) základní bilance stavby

Předpokládané množství odváděné splaškové vody je závislé na množství odebírané pitné vody dle jednotlivých vodoměrů.

j) základní předpoklady výstavby

Vodovodní přípojka bude uložena v otevřeném výkopu. Dle potřeby bude výkop zapažen. Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno 100 mm nad potrubím.

k) orientační náklady stavby

Předpokládané průměrné náklady viz příloha.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovanou stavbu lze členit na jednotlivé přípojky.