

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

k dotazům uchazeče ze dne 15. 8. 2014

(zástupci zadavatele doručeným dne 15. 8. 2014)

k zadávacím podmínkám definovaným zadávací dokumentací ze dne 1. 8. 2014

- I) Zadavatel „Obec Blatno“, se sídlem Blatno, Blatno č. p. 1, IČ 00261807 (dále jen „zadavatel“), dne 1. 8. 2014 odeslal k uveřejnění oznámení veřejné zakázky „Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“ (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž toto bylo dne 6. 8. 2014 uveřejněno na Věstníku veřejných zakázek pod číslem veřejné zakázky 488551 a číslem formuláře 7402010088551. Zadavatel na profilu zadavatele na adrese: <https://profily-zadavatelu.cz/profil/00261807> uveřejnil textovou část zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).
- II) Dne 15. 8. 2014 zadavatel od uchazeče Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ 40233308 (dále jen „uchazeč“) obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „žádost“) ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Žádost je v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ přílohou této dodatečné informace.

Žádost uchazeče:

„Žádáme Vás o doplňující informace:

V Technické zprávě je u všech stok jako materiál předepsané potrubí PVC DN 250 SN 12. Ve výkazu výměr je uvedeno“ Trubka PVC kanalizační hrdlová d 250x6,2x5000 mm. Potrubí 250x6,2 je však SN 4.

Žádáme o upřesnění, jaké potrubí má být použité.“

- III) Zadavatel tímto na základě žádosti uchazeče poskytuje níže uvedenou dodatečnou informaci.

Odpověď zadavatele na žádost uchazeče:

- A) Při kontrole výše uvedeného výkazu výměr, že toto obsahuje zjevnou chybu v psaní

spočívající v uvedení nedostatečné specifikace trubního vedení. Položku naceňte podle požadavků technické zprávy a v délce uvedené ve výkazu výměr.

- B)** Zadavatel má za to, že z kontextu údajů Projektové dokumentace, Zadávací dokumentace, Výkazu výměr a Návrhu smlouvy o zakázce, plyne, že výše uvedený nesprávný údaj je zcela zřejmou chybou v psaní.

PŘÍLOHY této dodatečné informace: i) znění žádosti uchazeče

V Blatně dne 18. 8. 2014



.....
za zadavatele
Josef Kolář, starosta



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY,
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 99 TEPLICE

ATIKING s.r.o.
Čechova 1095/4
412 01 Litoměřice

Ing. Dionýz Hutár
info@atiking.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Chomutov

15.8.2014

VĚC: ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
na akci " Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno "
ev.číslo VZ 488551

Žádáme Vás o doplňující informace :

V Technické zprávě je u všech stok jako materiál předepsané potrubí PVC DN 250 SN 12.
Ve výkazu výměr je uvedeno " **Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 250x6,2x5000 mm.**
Potrubí 250x6,2 je však SN 4.
Žádáme o upřesnění, **jaké potrubí má být použité.**

Děkujeme za vyřízení, s pozdravem

Ing. Tomáš Hořejší
jednatel a ředitel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížíkova 2393
-95-

TEL.: 417 537 596
417 537 516
FAX: 417 533 255

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

IČ 40233308
DIČ CZ 40233308