



Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Orgán památkové péče
Husovo nám. 104/1, Chomutov

SP. ZNAČKA: OSÚaŽP/S/146944/2011/BauA
ČJ.: MMCH/08179/2012
VYŘIZUJE: Alena Bauerová
TEL.: 474 637 966
E-MAIL: a.bauerova@chomutov-mesto.cz
OBEC BLATNO
Blatno čp. 1
430 01 Blatno
DATUM: 20.01.2012

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, orgán památkové péče, jako správní orgán oprávněný vydávat rozhodnutí ve smyslu ust. § 2 a 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 21.12.2011 žádost o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy kostela sv. Michaela v Blatně, včetně restaurování.

Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, orgán památkové péče, **vydává** po zjištění potřebných podkladů v uvedené věci podle § 14, odst. 1, 3 zákona o státní památkové péči, toto

závazné stanovisko:

Obnova kostela sv. Michaela v Blatně, včetně restaurování malířské a štukové výzdoby, dle projektové dokumentace zpracované zodpovědným projektantem Ing. Jaroslavem Antošem, v září 2011, včetně restaurátorského zajištění a restaurování dochované interiérové a štukové výzdoby dle restaurátorského záměru zpracovaného Jitkou Musilovou, akad. mal. restaurátorem Petrem Šafusem a akad. sochařem, restaurátorem Jarmilem Plachým, **je přípustná** za splnění následujících podmínek:

1. Rozsah obnovy krovu bude upřesněn po rozkrytí střešní krytiny.
2. Stávající krytina bude vyměněna za nové vláknocementové šablony v grafitověšedém provedení s povrchovou úpravou břidlice, kladené na nové bednění na koso s pravouhlým orámováním.
3. Způsob odvedení dešťových a povrchových vod bude navrhnout a projednat na základě prověření základových poměrů po provedení ručně kopaných sond při vnější obvodové stěně kostela.
4. Sondy budou provedeny také v podlahové konstrukci interiéru kostela.
5. Podlahové vytápění nebude instalováno.
6. Dochovaná okna budou opravena. Pokud bude nutné nahradit, v případě chybějících částí, původní okna za nová, budou zhotovena jako kopie historických oken. Nově zhotovené kovové části oken a dveří budou vycházet z původního vzoru.

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: podatelna@chomutov-mesto.cz |

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: 19-626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz |

Úřední dny a hodiny

pondělí, středa 08.00-17.00 hodin

úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

7. Při opravě fasády budou odstraňovány pouze nesoudržné a silně narušené vrstvy původní omítky. Je třeba respektovat stávající členění fasád, rozměry a profilace architektonických prvků.
8. Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu a opatřeny krycím nátěrem v barvě střešní krytiny.
9. Kamenná ostění budou opatřena stejným nátěrem dle dochovaných zbytků.
10. Žulové schodišťové stupně budou zachovány a znovu použity.
11. Nové rozvody elektro budou provedeny v min. možném rozsahu. Budou vedeny v podlahách a stěnách ve frézovaných drážkách.
12. Po základním zajištění, konsolidaci a restaurátorském průzkumu bude uskutečněn kontrolní den za účasti zástupců památkové péče, na kterém bude upřesněn další postup restaurátorských prací.
13. Před zahájením stavebních prací bude svolána vstupní schůzka za účasti pracovníků památkové péče. V průběhu realizace stavby budou svolávány kontrolní dny, na kterých bude projednáván rozsah navrhovaných prací, řešení odvedení dešťových a povrchových vod, způsob provádění oprav dřevěných konstrukcí, osazení podokapních žlabů, oprava a nátěr fasády apod.

Odůvodnění:

Dnem 21.12.2011 bylo zahájeno správní řízení na základě žádosti vlastníka kostela sv. Michaela, kterým je OBEC BLATNO.

Jelikož je kostel sv. Michala státem chráněnou nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. 14991/5-447, je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Vzhledem k tomu, že jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání.

K zamýšleným úpravám se písemně vyjádřil dne 12.01.2012 zástupce NPÚ (Národní památkový ústav Ústí nad Labem) pod č.j.: NPÚ-351/k 6520+6790/2011/PP/OG-Ko.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu byl vlastník kostela před vydáním závazného stanoviska seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. K těmto podkladům nebyly uplatněny žádné nové návrhy ani připomínky. Navrhovaná obnova kostela sv. Michaela v Blatně, včetně restaurování malířské a štukové výzdoby, není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, orgán památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.



Alena Bauerová
zaměstnanec pro památkovou péči

Obdrží:

OBEC BLATNO, IDDS: 92haqxs

Na vědomí

Národní památkový ústav, Podmokelská 1/38, 400 07 Ústí nad Labem