

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 23.2.2015
JID: 29004/2015/KUUK
Číslo jednací: 511/ZPZ/2015
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina
E-mail / linka: perina.t@kr-ustecky.cz / 151

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává

závazné stanovisko ke stavbě

na základě žádosti spol. RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha – Prosek, IČ: 25115171, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, stacionárního zdroje znečišťování ovzduší:

„Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D 1600 SP“.

Popis stacionárního zdroje znečišťování ovzduší:

Předmětem tohoto závazného stanoviska je kogenerační jednotka typu TEDOM Quanto D 1600 SP, která bude instalována ve strojovně kogenerace v objektu stávající plynové kotelný systému CZT Rumburk na adrese Lesní č.p. 92, 408 01 Rumburk (p.č. 2859/3, k.ú. Rumburk).

Kogenerační jednotka bude sloužit pro výrobu elektrické energie, vytápění a přípravu teplé vody. Jmenovitý tepelný příkon kogenerační jednotky v palivu činí 3 724 kW. Palivem bude zemní plyn.

Odvod spalin bude proveden samostatným ocelovým komínem o výšce 40 m, který bude uchycen ke stávajícímu zděnému komínu.

V rámci záměru instalace kogenerační jednotky budou dále instalovány dvě akumulární nádrže 2x 100 m³ a trafostanice.

Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D 1600 SP je vzhledem k jmenovitému tepelnému příkonu stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným pod kódem 1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“ přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Závazné stanovisko se vydává s následujícími podmínkami:

- 1) Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D 1600 SP bude provozem plnit specifické emisní limity stanovené v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) U kogenerační jednotky bude zřízeno odběrové místo pro účely autorizovaného měření emisí dle zákona o ochraně ovzduší.

- 3) K žádosti o vydání povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší žadatel doloží bližší údaje o předmětné kogenerační jednotce, tj. rok výroby, výrobní číslo.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 29.1.2015 žádost spol. RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha – Prosek, IČ: 25115171, o vydání závazného stanoviska ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D 1600 SP“ podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

K žádosti byla předložena projektová dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí pro stavbu „Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600SP a AKU, kotelna Rumburk“ z března 2014, zodpovědný projektant Ing. Marek Lovicar.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení k vydání závazného stanoviska ke stavbě výše uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Krajský úřad Ústeckého kraje požádal dopisem ze dne 30.1.2015 č.j. 511/ZPZ/2015 Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“), o vyjádření k výše uvedenému řízení.

Vyjádření ČIŽP bylo vydáno dne 17.2.2015 pod č.j. ČIŽP/44/OOO/1501955.001/15/UAB. ČIŽP souhlasí s vydáním závazného stanoviska za podmínek, které byly zohledněny ve výroku tohoto stanoviska.

Krajský úřad Ústeckého kraje po provedeném řízení konstatuje, že předložené podklady jsou dostačující, a proto vydává toto souhlasné závazné stanovisko ke stavbě výše uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí

Rozdělovník

Doporučeně

RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha – Prosek

Na vědomí

ČIŽP, oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.cz

IČ: 70892156

Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 882733379/0800