





PŘÍSTROJE NN POLE Měření GAE 1M2

POZ.	OZNAČENÍ	PŘÍSTROJ / POPIS ŠTÍTKU	TYP PŘÍSTROJE
	FAV1	JISTIČ 6A	OEZ LPN B6



Dispečerské MĚŘENÍ + ochrana

Svorkovnice RDS rozv.

ROZVADĚČ R22kV - POLE MĚŘENÍ typ GAE 1M2



ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
			Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice TEL: 568 450 774 - 5 www.jemnicka-stavba.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : ELEKTRO	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
Ing Luděk Dresler	ŠERÝ	Tříletý		
INVESTOR : Teplo Rumburk, s.r.o.			ČÍSLO ZAKÁZKY	140305
NÁZEV AKCE : CZT Rumburk Podhájí, KJ Tedom Quanto D 1600 SP a AKU			FORMÁT A4	1xA4
			DRUH PROJEKTU	DSP a DPS
OBJEKT : SO 01 TRAFOSTANICE, VEDENÍ VN A PŘÍPOJKA NN			DATUM	03/2014
ČÁST : ELEKTRO			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV VÝKRESU : NN SVORKOVNICE 1M2			ČÍSLO VÝKRESU : D.2.1.5	PARÉ Č.: