



Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Pan
Vítězslav Lhoták, jednatel
TEPLO Rumburk, s.r.o.

Lesní ulice 92/11
408 01 Rumburk

Váš dopis značky/ze dne
8.9.2014

Naše č. j.
20235/7.42/2014/15.7

Vyřizuje/kontakt
Ing. Kloudová/739328936
Ing. Mocker/777354868

Datum:
8.10.2014

Vyjádření ev. číslo DST-7.00/3792/360/2014/15.7
k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. (1) písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., posoudil výše uvedený Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen „OIP“) projektovou dokumentaci akce:

„Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600 SP a AKU, kotelna Rumburk“.

Stavebník (investor) TEPLA Rumburk, s.r.o. Lesní ulice 92/11, 408 01 Rumburk, IČ: 25407104
Projektant: JEMNICKÁ STAVBA a.s., U ČERNÉHO MOSTU 773, 675 34 JEMNICE
Místo stavby: Rumburk, kotelna Podhájí

Projektová dokumentace byla na OIP Ústí nad Labem zaslána k opětovnému posouzení, a to elektronickou poštou dne 15. 9. 2014. Dne 29. 10. 2012 bylo na základě žádosti investora vydáno stanovisko k dokumentaci pro sloučené ÚŘ a SŘ, vyjádření ev. č. DST-7.00/1295/414/2012/15.7 (č. j.: 29979/7.42/2012/15.7, vyřizoval Ing. Čulák), „Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600 SP a AKU, kotelna Rumburk“.

Z důvodu změny stavebního zákona a změny některých částí technologie bylo nutné celou PD přepracovat (nyní PD provedena pro sloučené územní a stavební řízení) a opětovně ji posoudit.

Po posouzení elektronické projektové dokumentace OIP konstatuje:

Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600 SP a AKU

- V PD v D1.4.1 doporučujeme doplnit v bodě j) Vyhlášku Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru o číslo Vyhlášky 246/2001 Sb..
- V PD v D1.4.1 v bodě h) je uvedena neplatná norma ČSN 73 0821, která byla zrušena s účinností od 1. 3. 2010 a byla nahrazena ČSN 73 0821 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, dále je zde uvedena neplatná norma ČSN 73 0823, která byla zrušena bez náhrady. Doporučujeme upravit neexistující ČSN 73 4201/10, měli jste zřejmě na mysli „ČSN 73 4201:2010“ nebo „část 10. Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší“.
- V PD v D1.4.1 v bodě k) a v D1.4.3 v bodě i) Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZ) je chybně uvedeno Nařízení vlády č. 101/2006 Sb., **neznamená** o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, správně má být uvedeno Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- V PD v D1.4.1 v bodě k) a v D1.4.3 v bodě i) doporučujeme dveře strojovny s označením bezpečnostní tabulkou „Strojovna - NEZAMĚSTNANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ nahradit „Strojovna - **NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN**“.
- V PD v D1.4.1 v bodě k) a v PD v D1.4.3 v bodě i) Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZ) je uvedeno „U kotlen: musí provozovatel dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 zajistit před uvedením do provozu odbornou prohlídku kotelní pracovníkem, jež má k tomu oprávnění (tepelný technik, revizní technik). Kotelnu smí obsluhovat pouze pracovník s osvědčením o způsobilosti k samostatné obsluze kotlů (vyhl. č. 91/93



Sb.)" ...doporučujeme přepracovat, nejedná se o provoz kotelen, **ale o provoz KGJ (tj. plynové zařízení soustrojí dle TPG 811 01) a nahradit textem „Provozovatel pověřil obsluhou soustrojí jen osobu starší 18ti let, zdravotně způsobilou a před pověřením samostatnou obsluhou řádně zaškolenou a zacvičenou. Zaškolení je oprávněna provést osoba pověřená výrobcem. O zaškolení a zacvičení musí být proveden písemný záznam, uložený u provozovatele“.**

- V PD D1.4.3 v bodě q) Obsluha je uvedeno, že „Strojovna KJ potřebuje trvalou kontrolu zaškolených pracovníků pro provoz kotelního zařízení, kromě pracovníků údržby těchto zařízení“, doporučujeme nahradit „provoz kotelního zařízení“ slovy „provoz plynového zařízení soustrojí tj. KGJ“.
- Prostupy plynovodu a odvzdušnění řešit ve smyslu zásad TPG 704 01. Tlakové zkoušky tj. zkoušky pevnosti a těsnosti **vnitřních** plynovodů musí být provedeny ve smyslu ČSN EN 1775:2008 a TPG 704 01:2013.
- Montáž plynového zařízení musí provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění podle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., a to odborně způsobilými zaměstnanci.
- Požadavky na odbornou způsobilost obsluhy vyhrazených tlakových zařízení jsou uvedeny v příloze III. ČSN 69 0012.

Výše uvedené připomínky je nutné respektovat při zpracování dalšího stupně PD popř. při realizaci stavby.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními ZP a souvisejících předpisů z hlediska BP a TZ a stanovených pracovních podmínek.

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
4


Ing. František Jirůta
vedoucí odboru inspekce

Příloha: 0 (PD zaslána v elektronické podobě)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **65634347-21667-141009131751**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Alena Wiesnerová**

Vystavil: **Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem**
Pracoviště: **Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem**
SNP 2720/21, Ústí nad Labem, 40011 dne 09.10.2014



65634347-21667-141009131751