



03. 08. 2015

Vyřizuje: Patrik Mour

Tel.: +420 737 250 947

Upřesnění č. 1 zadávacích podmínek

V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Vám na základě dotazů uchazečů zasíláme dodatečné informace k veřejné zakázce „Výstavba kogenerační jednotky ve výtopně Rumburk“ zadávané RWE Energo, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 516608 dne 23. 06. 2015.

Dotaz č. 1: Jsou dvě 100m³ akumulární nádrže součástí dodávky, nebo jejich výrobu zajišťuje RWE Energo a uchazeč veřejné zakázky je povinen je pouze osadit?

Odpověď zadavatele: Dvě 100m³ akumulární nádrže jsou součástí dodávky uchazeče a uchazeč je povinen je zahrnout do své cenové nabídky.

Dotaz č. 2: Jsou/nejsou součástí nabídky uchazeče veškeré stavební práce?

Odpověď zadavatele: Stavební práce NEJSOU součástí veřejné zakázky (nabídky uchazeče).

Dotaz č. 3: Kde je rozhraní mezi dodávkou uchazeče a dodávkou ČEZ Distribuce.

Odpověď zadavatele: Z hlediska elektroinstalace NENÍ předmětem veřejné zakázky vyvedení výkonu od transformátoru, respektive kabelu VN po přípojovací bod ČEZ Distribuce. Transformátor s příslušenstvím a ostatní elektro instalace JE předmětem této zakázky.



Dotaz č. 4: Který materiál je dodáván zadavatelem?

Odpověď zadavatele: Zadavatelem bude dodán veškerý materiál, který je specifikovaný v Zadávací dokumentaci.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené upřesnění vzali na vědomí.

S pozdravem,

Ing. Patrik Mour

RWE Česká republika a.s.

Distribution Grid&Construction Team

Strategic Purchaser

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

T (interní) (982) 7243

T +420 532 227 243

M +420 737 250 947

F +420 517 817 243

patrik.mour@rwe.cz