OBLAST 3.1
MÁNESOVO NÁBŘEŽÍ

OBLAST 3.2
KLADSKÁ

SO 03.2.2
PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 2 AMULET

SO 03.2.4
PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 4 VAK

SO 03.2.3
PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 3 BRICH

IO 03.2.1
ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU

SO 03.2.1
PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 1 TOGAZ

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE H

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE J

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE G

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE E

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE F

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE B

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE D

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE C

IO 03.1.2
ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU

SO 03.1.1
PLYNOVÁ KOTELNA A KOGENERACE

SO 03.1.2
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A

IO 03.1.1
TEPLOVOD

SEZNAM STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ:

OBLAST 3.1 MÁNESOVO NÁBŘEŽÍ

SO 03.1.1	PLYNOVÁ KOTELNA A KOGENERACE
SO 03.1.2	VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A–J
IO 03.1.1	TEPLOVOD – POTRUBNÍ ČÁST
IO 03.1.1	TEPLOVOD – KABELY
IO 03.1.2	ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU

OBLAST 3.2 KLADSKÁ

SO 03.2.1	PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 1 TOGAZ
SO 03.2.2	PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 2 AMULET
SO 03.2.3	PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 3 BRICH
SO 03.2.4	PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 4 VAK
IO 03.2.1	ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ:

- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLOVODU JE PROVEDEN Z PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ VEDENÉHO V ZEMI
- VE VÝMĚNÍKOVÝCH STANICÍCH JE NAVRŽENA ÚPRAVA TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC JSOU NAVRŽENY VÝHRADNĚ V SOUVISLOSTI S PROSTUPEM PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ DO PROSTORU STANICE
- PLYNOFIKACE ULICE KLADSKÁ
- NÁVRH NOVÝCH PLYNOVÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÝCH OBJEKTECH V ULICI KLADKSÁ

Legenda:

778/1 Čísla dotčených pozemků

Legenda výměníkových stanic:

7 – Bytový dům — Stávající číselné označení stanice – Stávající název stanice

Legenda teplovodu:

TS 110 °C
TO 90 °C
PS 16 bar
Přívodní potrubí – sdružený systém pro horkou vodu, izolace pur
Zpětné potrubí – sdružený systém pro horkou vodu, izolace pur
Trasa teplovodu primární
Trasa teplovodu sekundární, řeší odběratel

Legenda plynovodu:

Navržený distribuční STL plynovod a STL přípojky v zemi
Areálový nízkotlaký plynovod

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Karel Horák	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová
VYKRES NAVRHL:	Ondřej Zikán	SCHVÁLIL:	Ing. Dita Doležalová
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 631 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 631 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	08/2016
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO:	1:1000
ČÁST:	C - Situační výkresy	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	KATASTRÁLNÍ MAPA	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-003_R3

ENERGETICKÉ STAVBY
ENERGIS 92