790/1

790/9

2766/2

2766/5

2766/4

07

03

04

VJEZDOVÁ BRÁNA

VSTUPNÍ BRÁNKA

STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ STANICE PLYNU

MÍSTNOST MĚŘENÍ A REGULACE

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU KOHOUT KULOVÝ DN80

1000

5265

1000

1000

570

700

1900

OCHRANNÝ PROSTOR

min. 2000

8480

STL PŘÍPOJKA ø90x5,2, SDR 17,6, 300kPa, DÉLKA 17,0m

HUP REGULAČNÍ STANICE

500

1200

1620

MÍSTO NAPOJENÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL ø159x4,5 OCEL, 300 kPa

STÁVAJÍCÍ DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD DN300 OCEL, 300 kPa

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Michal Svoboda	SCHVÁLIL: Ing. Petr Svoboda		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: Ing. Petr Svoboda, Třtice 12, 547 01 Náchod			
INVESTOR: RWE Energo, s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: IO 03.1.2		MĚŘÍTKO:	1:100
ČÁST: Rozvody zemního plynu		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: SITUACE		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-582