


OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIERU)	SKLADEB ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
101		880 X 1170 (1700)	OKNO PLASTOVÉ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VNĚJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 9002 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ	1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K SKLO NEPRŮHLEDNÉ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	BARVA BÍLÁ	PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
101'		880 X 1170 (1700)	OKNO PLASTOVÉ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VNĚJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 9002 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ	1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K SKLO NEPRŮHLEDNÉ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	BARVA BÍLÁ	
102		900 X 900 (2000)	OKNO PLASTOVÉ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, VNĚJŠÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 9002 VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ	2	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K SKLO NEPRŮHLEDNÉ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ MANUÁLNÍ OTEVÍRAČ Z PODLAHY	BARVA BÍLÁ	

POZNÁMKA:

- PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO ÚTLUMU R_w PROTIHLUKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ JE OSADIT DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE A DOPORUČENÍ UVEDENÝCH V HLUKOVÉ STUDII !

V Ý Š K O V Á Ú R O V E Ň ± 0 , 0 0 0 (P O D L A H A U V S T U P U) = 3 4 3 , 4 0 m n . m . (B p v)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92	
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové	ORGATEX NÁCHOD	
PROJEKTANT PROFESE:	ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod		
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	05/2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	S.O. 03.1.1	MĚŘÍTKO:	1:100
ČÁST:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	**VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN - NOVÝ STAV**	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-164