

LEGENDA :

1	PLYNOVOD ø63x5,8 LPE, SDR 11	STL PŘÍPOJKA ø32x3,0 LPE, SDR 11
2	OCHRANNÁ TRUBKA ø90x3,5 LPE, SDR 26	OCHRANNÁ TRUBKA ø63x3,0 LPE, SDR 26
3	PLASTOVÁ VYSTŘEĎOVACÍ OBJÍMKA RACI	
4	PRYŽOVÁ MANŽETA PRO UZAVŘENÍ KONCE CHRÁNIČKY S NEREZOVÝMI UTAHOVACÍMI PÁSKAMI	
5	POLYURETANOVÁ TĚSNÍCÍ PĚNA	

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Michal Svoboda	SCHVÁLIL: Ing. Petr Svoboda	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: Ing. Petr Svoboda, Třtice 12, 547 01 Náchod			
INVESTOR: RWE Energo, s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: IO 03.2.1		MĚŘÍTKO:	1:10
ČÁST: Rozvody zemního plynu		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: **OCHRANNÁ TRUBKA**		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	**05116-DSP-995**