


VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Michal Svoboda	SCHVÁLIL: Ing. Petr Svoboda		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: Ing. Petr Svoboda, Třtice 12, 547 01 Náchod			
INVESTOR: RWE Energo, s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03.2.1 Plynový zdroj tepla 1 TOGAZ		MĚŘÍTKO:	1:10
ČÁST: D.2.3 Rozvody plynu		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: **PILÍŘ REGULACE A MĚŘENÍ**		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	**05116-DSP-634**