

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 3 - BRICH - PŮDORYS



PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 3 - BRICH - KOMÍN



LEGENDA

1 - NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 33,8kW (PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C) V PROVEDENÍ "C" S KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM Ø80/125mm
2 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ (8,5m3/h)
3 - STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY
4 - STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ TOPNÉ VODY
5 - STÁVAJÍCÍ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200 LITRŮ
6 - NOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 LITRŮ
7 - STÁVAJÍCÍ ČERPADLO TOPNÉ VODY WILO STRATOS 25/1-6
8 - STÁVAJÍCÍ ČERPADLO CIRKULACE WILO ECO-Z 25/1-5
9 - NOVÝ MĚŘIČ TEPLA M=2,5m3/h (dodávka TNA)

LEGENDA POTRUBÍ

GRAFICKÉ ZNAČKY

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - NOVÁ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - NOVÁ
- NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - STÁVAJÍCÍ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - STÁVAJÍCÍ
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE
- POTRUBÍ S KONDENZÁTEM

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POTRUBÍM.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 SB.

MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ JE 3 ‰

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák		SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	ENERGIS 92
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	RWE Energo, s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 03.2.3 Plynový zdroj tepla 3 BRICH	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.2.1 a D.2.2 Technologie a VZT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-812