ZDIVO AKUSTICKÝCH ZAZDÍVEK Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290/140/65 MM, P20

ZDIVO AKUSTICKÉ DĚLÍCÍCH VNITŘNÍCH STĚN Z CIHELNÝCH BLOKŮ d/š/v/ 247/300/238 MM. R_W=58 (-2;-7) dB. OMÍTKA OBOUSTRANNÁ 2x15 MM. CELK. PLOŠNÁ HMOTNOST 372 KG/M^2

ZDIVO AKUSTICKÉ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D d/š/v/ 497/115/238 MM. R_W=47 (-2;-5) dB. OMÍTKA OBOUSTRANNÁ 2x15 MM. CELK. PLOŠNÁ HMOTNOST 175 KG/M^2

ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

BETON PROSTÝ (TŘÍDA BETONU UVEDENA VE VÝKRESU)

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ (TŘÍDA BETONU UVEDENA VE VÝKRESU)

DRÁTKOBETON SE VSYPEM, BETON C 20/25, ARMOVÁNÍ DRÁTKOVÝZTUŽÍ 25 KG/M^3. DILATACE MAX. 6x6M, DILATACE PO OBVODU NA CELOU VÝŠKU BETONU

DRÁTKOBETON SE VSYPEM, BETON C 20/25, ARMOVÁNÍ DRÁTKOVÝZTUŽÍ 25 KG/M^3. + VÝZTUŽ SÍTĚMI KARI, DILATACE PO OBVODU ZÁKLADU NA CELOU VÝŠKU BETONU.

DRCENÉ KAMENIVO HUTNĚNÉ FRAKCE 0-4 MM

DRCENÉ KAMENIVO HUTNĚNÉ FRAKCE 16-32 MM

HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU

TEPELNÉ / PROTIHLUKOVÉ IZOLACE (MINERÁLNÍ VATA)

Ing. DITA DOLEŽALOVÁ
Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení
ČKAIT - 0601905

HUHK-3667-2/2016
(602-NA-0°-2016)
15-06-2016

HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Náchod
Náchodska 530
549 32 Velké Poříčí
5

POZNÁMKA:

- NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ODDILATOVÁNY, OD VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH KONSTRUKCÍ K ZAMEZENÍ NEŽÁDOUCÍHO ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ. STÁVAJÍCÍ PODLAHY, PODKLADNÍ BETONY A ZÁKLADY MUSÍ BÝT ODBOURÁNY S DOSTATEČNOU REZERVOU. NOVÉ ZÁKLADY MUSÍ BÝT VYMEZENY OD STÁVAJÍCÍCH UBOURANÝCH KONSTRUKCÍ. DILATAČNÍ SPÁRA MEZI NOVÝMI ZÁKLADY A NAVAZUJÍCÍ PODLAHOU BUDE PROVEDENA NA CELOU TL. PODLAHY A VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM.
- V AKUSTICKÝCH ZAZDÍVKÁCH STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI OBJEKTU MUSÍ BÝT JAKO TEPELNÝ IZOLANT POUŽITY TUHÉ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ! MINIMÁLNÍ OBJEMOVÁ HMOTNOST 0,7 kN/m^3.

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		ORGATEX NÁCHOD	
PROJEKTANT PROFESE: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod			
INVESTOR: RWE Energo s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží		STUPEŇ: DSP	
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM: 05/2016	
STAVEBNÍ OBJEKT: S.O. 03.1.1		MĚŘÍTKO: 1:50	
ČÁST: D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 051-16	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP (+1,000) - NOVÝ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 05116-DSP-154	