Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží - přípojné hodnoty

Označení stanice	Číslo stanice	Název stanice	UT	TUV	Přípojná hodnota	Poloha
A	1 a 2	Kovář	130kW	0kW	130kW	Prokopa Velikého č.p. 668
Sam. stav. objekt	3	VS09 Montace 1	580kW	120kW	630kW	Mánesovo nábřeží č. ev. 343
B	4	S10 Montace 2	950kW	500kW	1 080kW	Mánesovo nábřeží č. ev. 345
C	5	RD Malát	15kW	0kW	15kW	Družstevní č.p. 1097
D	7	Bytový dům	260kW	100kW	280kW	Družstevní č.p.313
E	8	VS 1. Máje	90kW	25kW	100kW	Běloveská č.p.2013
G	8.1	EKO Šimko	90kW	20kW	90kW	st.3319
H	8.2	Město Náchod	35kW	0kW	35kW	č.p. 391
F	9	Stavebniny Knauf a Truhlářství Podzimek	55kW	0kW	55kW	st.331/3
J	10	Ametek elektromotory	500kW	50kW	510kW	st.3896

HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Náchod
Náchodská 530
549 32 Velké Poříčí
5

15-06-2016

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Karel Horák	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Ondřej Zikán	SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR: RWE Energo s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03.1.2 Výměníkové stanice A-J		MĚŘÍTKO:	1:750
ČÁST: Technologie VS		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: **SITUACE VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC - 2.část**		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-403