



Dne: 10. 10. 2016 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění a změna č. 2 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasiláme dodatečné informace k zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výstavba rozvodů pro oblast č. 3 Mánesovo Nábřeží v rámci optimalizace CZT v Náchodě“ zadávané RWE Energo, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **646124** dne 19. 09. 2016.

- A. Otázky uchazeče č. 10-11 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.**
- B. Zadavatel v souvislosti s upřesněním a změnou Zadávací dokumentace v rámci odpovědi na otázky uvedené v tomto upřesnění a doplnění v příloze č. 2 tohoto upřesnění přikládá nový výkaz výměr, který nahrazuje stávající výkaz výměr v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.**
- C. Zadavatel v souvislosti s upřesněním a změnou Zadávací dokumentace v rámci odpovědi na otázky uvedené v tomto upřesnění a doplnění prodlužuje termín podání nabídek (dle PpVD bod 20) do **12. 12. 2016**. Zadávací dokumentace se v části 6. „Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek“ a části 7. „DATUM A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK“ mění druhou větu odstavců 6.1 a první větu odstavce 7.1 následovně:**

16.1 Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou nejpozději do 12. 12. 2016 na adresu společnosti RWE Česká republika a.s., oddělení nákupu, Mgr. Kateřina Hochmanová, Prosecká 855/68,



190 00 Praha 9, nebo osobně na téže adrese na podatelnu nebo kontaktní osobě v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

[... následný text beze změny]

17.1 Otevírání obálek s nabídkami se koná dne 12.12.2016 v 10:00 hod. na adrese společnosti RWE Česká republika a.s., Prosecká 855, 190 00, Praha.

[... následný text beze změny]

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 10-11 a odpovědi zadavatele

Příloha č. 2 – Nový výkaz výměr

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hochmanová
RWE Česká republika a.s.
Non-Core Commodity Team
Purchaser
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9
T (interní) (987) 3064
T +420 261 153 064
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@rwe.cz

Příloha č. 1 – Otázky 10-11 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
10	Příloha č. 2 – Kvalifikační předpoklady	Odst. 1.4.2 c)	V článku 1.4. technické kvalifikační předpoklady, odstavec 1.4.2 c) je uvedeno – rozsah a základní technické parametry zakázky, kdy Základní technické parametry zakázky musí obsahovat minimálně typ kogenerační jednotky, jmenovitý elektrický a tepelný výkon kogenerační jednotky. Proč má významná zakázka obsahovat kogenerační jednotku, když předmětem nabídky není dodávka a instalace zdrojů tepla?	Zadavatel upravuje znění článku 1.4. 2. bod c) kvalifikační dokumentace tak, že mění text poznámky pod čarou č. 1 a nahrazuje ho následujícím textem: <i>[1] Základní technické parametry zakázky musí obsahovat délku instalovaných rozvodů; minimální a maximální dimenzi instalovaných rozvodů (DN); počet připojených předávacích, respektive výměňkových stanic.</i>
11	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	n/a	Žádáme o doplnění výkazu výměř o chybějící položky demontáže parního potrubí, které vyplynulo z dnešní pochůzky na místě plnění	Upraven (aktualizovan) výkaz výměř – rozšířeno o demontáže stávajícího parovodu od šachty 100 k VS 09. Rozšířeny položky v částech (v obsahu se projeví): Bourací práce stávajícího teplovodu Kč IO 3.1.1 Potrubní část Kč Záložky výkazu výměř: stavba teplovodu demontáže a ÚT teplovod 2



Příloha č. 2 – Nový výkaz výměr



2016_10_07 - Výkaz
výměr - Optimalizace