

Dne: 17. 10. 2016 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 4 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výstavba rozvodů pro oblast č. 3 Mánesovo Nábřeží v rámci optimalizace CZT v Náchodě“ zadávané RWE Energo, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **646124** dne 19. 09. 2016.

A. Otázky uchazečů č. 17-26 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 17-26 a odpovědi zadavatele

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Non-Core Commodity Team
Purchaser
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9
T (interní) (987) 3064
T +420 261 153 064
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 17-26 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
17	Příloha č. 3 – Návrh SoD	n/a	<p>Jakou má zadavatel na mysli „příslušnou dokumentaci“ v čl. II/1. SoD? A jakou</p> <p>v čl. I/1. písm. d) SoD a to ve vztahu k Pravidlům OPPIK, resp. vyhlášce MMR</p> <p>230/2012 Sb. a 231/2012 Sb. (ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace)?</p> <p>V souladu s čl. II/. SoD, druhá a třetí věta, žádáme o poskytnutí stavebního</p> <p>povolení, aby mohlo být dílo provedeno v souladu se stavebním povolením a bylo</p> <p>zhotoviteli známo před podpisem smlouvy, tj. podáním závazné nabídky.</p>	<p>„Příslušnou PD“ je myšlena je dokumentace pro stavební povolení, zkratka je popsána v čl. I/1. písm. d)“</p> <p>Stavební povolení bude poskytnuto vybranému uchazeči před podpisem smlouvy o dílo. Cenové nabídky budou vypracovány dle uveřejněné PD a výkazu výměr.</p>
18	n/a	n/a	<p>Je součástí plnění zakázky geodetické zaměření včetně geometrického plánu a</p> <p>též zpracování žádosti pro vklad do katastru nemovitostí?</p> <p>Kdo zajišťuje vklad do katastru nemovitostí?</p>	<p>Ano, součástí plnění je geodetické zaměření včetně geometrického plánu a</p> <p>též zpracování žádosti pro vklad do katastru nemovitostí. Vklad do katastru nemovitostí zajišťuje zhotovitel.</p>

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Opověď
19	n/a	n/a	Kdo zajišťuje podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu?	Zhotovitel.
20	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	n/a	Některé části či položky rozpočtu nejsou předmětem díla. Je možné, aby zadavatel tyto záložky či položky z výkazu výměr odstranil a zaslal všem uchazečům nový výkaz výměr? U některých položek může být nejasné, zda jsou či nejsou předmětem díla (případně alespoň přehledně označil).	Dodávka zdrojů tepla NENÍ předmětem Díla. Příloha č. 7 – Cenová tabulka obsahuje textový dokument s názvem „Důležité“, který blíže vymezuje rozsah Díla ve vztahu k výkazu výměr.
21	Zadávací dokumentace	n/a	ZD bod 3.3 říká, že dodávka a instalace zdrojů tepla nejsou předmětem této zakázky, avšak ve VV jsou položky (např. Plynový nástěnný kondenzační kotel výkon 35 KW při teplotním spádu 80-60°C; Kotel v provedení C - Jmenovitá účinnost při 80 -60 °C 97,2% - Dodávka včetně montáže). Jsou tyto položky předmětem díla nebo nejsou?	Viz odpověď na otázku č. 20 výše.
22	Příloha č. 1 – Technická	n/a	Některé stažené dokumenty a soubory (zejména „Příloha 1-technická specifikace“) se chovají jako vadné a nedají se otevřít, je možno zaslat nebo	Některé konfigurace počítačových stanic nejsou schopny otevřít soubor archivu .exe. Pro správné otevření je v tomto případě zapotřebí přejmenovat příponu .exe na .rar, následně

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
	specifikace		uložit znovu ke stažení kompletní funkční verzi?	extrahovat soubory pomocí archivátoru, který umí soubory s příponou .rar zpracovávat.
23	n/a	n/a	Co je nadřazené při rozporech v zadávací dokumentaci mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací (výkresy, technické zprávy, apod.)?	Zadávací dokumentace je nadřazená přílohám zadávací dokumentace, tj. projektové dokumentaci i výkazům výměr. Z SoD vyplývá, že projektová (výkresová) dokumentace je nadřazena výkazu výměr
24	Upřesnění č. 3	Koordinální harmonogram	<p>V "Upřesnění č. 3 zadávacích podmínek" zadavatel doplňuje "Koordinační harmonogram - Mánesovo nábreží".</p> <p>První z uvedených termínů je podpis SOD s datem 1.10.2016.</p> <p>Tento termín je dnes již nereálný (odevzdání nabídek je stanoveno na 12.12.2016)</p> <p>Určí zadavatel nový předpokládaný termín podpisu SOD a nové termíny realizace díla ??</p>	Předpokládaný termín podpisu SoD se odvíjí od ukončení VŘ, resp. termínu pro podávání nabídek. Aktuální předpokládaný termín podpisu SoD je k 31.12. 2016, termíny realizace se nemění.
25	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	n/a	<p>Soubory IO 3.1.1 Teplovodní řady a přípojky, obsahují položky 963015151a a 963015161a na</p> <p>demontáže krycích desek a kanálů. Obě tyto položky mají v poznámce, že neobsahují odstranění krycí</p>	Bourání a likvidace krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacích potěrů jsou u stávajících kanálů součástí likvidace a bourání nadloží – chodník, silnice apod. resp. jejich výměr.

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			<p>mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto položky nejsou obsaženy nikde ve výkaze, ani jejich likvidace.</p> <p>Žádáme doplnění výkazu výměr.</p>	
26	Příloha č. 1 – Technická specifikace	n/a	<p>Ve výkresové části není nikde řez stávajícím kanálem.</p> <p>Jaký je tedy jeho rozměr?</p>	Stávající kanál - průměrný světlý rozměr š 1800 x v 600mm