

Dne: 24. 10. 2016 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 5 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výstavba rozvodů pro oblast č. 3 Mánesovo Nábřeží v rámci optimalizace CZT v Náchodě“ zadávané RWE Energo, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **646124** dne 19. 09. 2016.

A. Otázky uchazečů č. 27-30 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 27-30 a odpovědi zadavatele

Příloha č. 2 a) – 2 d) – Vyjádření dotčených orgánů

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Non-Core Commodity Team
Purchaser
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9
T (interní) (987) 3064
T +420 261 153 064
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 27-30 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Opověď
27	Upřesnění č. 1	Dotaz č. 2	<p>1. Vracím se k dotazu č. 2 a jeho odpovědi –</p> <p>„Vymezení oblastí rozpočtu, které se neoceňují, je přiloženo v textových souborech a výkazu výměr – příloha č. 7 – Cenová tabulka“ ...</p> <p>v příloze č. 7 je, že se neoceňuje pouze SO 03.1.1 Plynová kotelna a kogenerace.</p> <p>V zadávací dokumentaci se však uvádí, že i zdroje nejsou součástí této dokumentace a nabídky, proč jsou ve výkazech výměr zařazeny všechny kotelny, a proč tedy v příloze č. 7 v textové části není uvedeno, že i ostatní položky /SO 03.2.1-SO 03.2.2_SO 03.2.3-SO 03.2.4/ budou v nule?</p> <p>Z odpovědi na dotaz č. 1 vyplývá, že nabídka se může podat rozdělená na 2 části, což ze zadání ani ze návrhu</p>	<p>Zdroje v oblasti 3.2 jsou předmětem této soutěže a oceňují se.</p> <p>Neoceňuje se pouze zdroj a související se zdrojem v oblasti 3.1 . v objektu VS 09 a v nejbližší blízkosti jako je např. nádrž, komíny, apod.</p> <p>Oceňují se rozvody vystupující z objektu z VS 09 a vše další a navazující na teplovod dle výkazu výměr, výkresové dokumentace, výzvy a SOD.</p> <p>Nabídka se musí podat jedna, jako celek za obě oblasti 3.1 a 3.2 a teprve v dalším vnitřním členění se dělí.</p> <p>Platí předmět zadání ze zadávací dokumentace a návrhu SoD</p> <p>V Zadávací dokumentaci, v kap. 3, se Předmět zakázky odstavec 3.3, první věta vztahuje pouze k okrsku 3.1. Na okrsek 3.2 se tato věta nevztahuje.</p>

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Opověď
			<p>smlouvy ani z výkazu výměr není patrné.</p> <p>Žádáme o vyjasnění, co je předmětem nabídky, popř. co je předmětem jednotlivých částí nabídky.</p> <p>/ dle zadání je předmět jiný než říká výkaz výměr/.</p>	
28	n/a	n/a	Požadujeme doplnit, kdo bude majitel demontovaného materiálu.	Majitel demontovaného materiálu je zhotovitel, mimo jednotl. funkčních komponentů, které si před zahájením demontáží na vyžádání zhotovitele určí objednatel (např. PV, armatury, čerpadla, TNS, expanzní nádoby, manometry, teploměry, řídicí jednotky, pohony, apod.). Ty budou demontované, nepoškozené předány zhotoviteli na určené míst v TNA.
29	n/a	n/a	Požadujeme doložit veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.	Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí přílohy č. 2 tohoto Upřesnění č. 5
30	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	Ostatní náklady	<p>V souboru výkazu výměr „Ostatní náklady“ je tato položka:</p> <p>10. ON Náklady na zabezpečení objektů, náklady na přenos do TNA pomocí kamer.</p> <p>Kotelny a jejich zabezpečení v rámci standardů RWE.</p>	<p>Standart zabezpečení objektu innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod je:</p> <p>Signalizace vstupu do objektu dveřmi, popř. jinými technologickými vstupy – dálkový přenos do TNA</p> <p>Obrazový přenos z vnitřních prostor kotelny (snímání 80% prostor) do TNA – dozorna</p>

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			Žádáme o zaslání standardů RWE - viz položka výše.	Ostatní zabezpečení vyplývá pouze z platných předpisů a provozních podmínek pro kotelny a KGJ, které určují jednot. výrobci.