



SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: SUSKHK/9129/16/PO -Zj

Vyřizuje: Jaroslav Zelený

Tel.: 491 407981

Mobil: 606 678465

E-mail: jzeleny@sskhk.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Datum: 16.8.2016

ENERGIS 92, s.r.o.

Vážní 531, Slezské předměstí

500 03 Hradec Králové

Věc : „Optimalizace CZT Náchod-Mánesovo nábřeží“- OBLAST KLADSKÁ 3.2. Nový STL plynovod a elektro kabel NN ve stávající chrániče pod komunikací.

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou věc, která souvisí se silnicí č.II/303.

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. se záměrem výše uvedené věci *souhlasí* za následujících podmínek:

- Dotčeným sil.pozemkem bude pouze p.p.č.623/1 v k.ú.Běloves. Do předmětného sil.pozemku nebude nijak nově zasahováno, k uložení nového potrubí a kabelu NN poslouží ocel.chránička stávajícího nahrazovaného potrubí pod komunikací II/303. Montážní jámy a výkopy pro realizaci budou prováděny mimo sil.pozemek.
- Předložená žádost na uzavření smlouvy budoucí pro zřízení věcného břemene (omezení sil.pozemku) ze dne 15.8.2016 je v předpokládaném rozsahu (poloha umístění, způsob uložení atd.). ***Uzavření smlouvy je podmínkou započetí samotné realizace prací! Před splněním této podmínky je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná!***
- Na uložení vedení v rozsahu stavby bude po dokončení stavby zřízeno věcné břemeno ve prospěch provozovatele tohoto zařízení. Geometrický plán, vložení zápisu bude provedeno nákladem investora .
- Uložení a zásah bude povolen rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu.
- Při realizaci prací se nepředpokládají zábory vozovky pro mechanizaci, skladování materiálu apod. z důvodu velké intenzity provozu předmětné silnice(pož.zpracovat do PD).
- Hrana stěny výkopu podélného uložení(příp.další výkopy) potrubí směrem k silnici bude vzdálena v celé délce trasy výkopu od kraje vozovky(silničních obrub) min.100 cm. Provedení a návrh hutnění bude proveden tak, aby nedošlo k žádné deformaci okraje vozovky vlivem vytlačení tělesa silnice do nez hutněného výkopu(pož.zpracovat do PD).



SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

- Před záhozem podzemního zařízení bude zástupce Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace investorem vyzván ke kontrole jeho hloubkového a směrového uložení, po ukončení prací Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace dotčený úsek silnice protokolárně převezme vč. odpovídajících zkoušek hutnění. V případě nepředložení zkoušek hutnění odpovídá investor za škody, způsobené nedodržením technologie ukládání vrstev výkopu a tělesa vozovky.
- Veškeré podmínky tohoto stanoviska včetně dalších případných souvisejících vyjádření v souvislosti s uvedenou realizací akce budou předány případným subdodavatelům, či dalším zastupujícím stranám investora, a budou jimi plně respektovány.
- Ode dne protokolárního předání odpovídá investor (subdodavatel, zástupce apod.) Správci za vzniklé závady na dotčené nemovitosti po dobu trvání záruční doby 60 měsíců. V záruční době je uživatel povinen odstranit závady do 10-ti dnů po jejich zjištění nebo oznámení poskytovatele, a to buď definitivně, nebo provizorně v závislosti na ročním období a po dohodě se Správcem.
- V případě, že zásahem v sousedním pozemku dojde k narušení stability přilehlé vozovky silnice II/303, které se projeví během Stavby nebo záruční doby (trhliny, deformace ap.), bude oprava poškozené vozovky vždy provedena obnovou všech konstrukčních vrstev narušené části komunikace, obdobnou jako při zásahu do vozovky, včetně plošné opravy krytu. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu.
- Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá investor (subdodavatel, zástupce apod.) plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jím vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost případného přechodného dopravního značení, osazeného dle stanovení příslušného silničního správního úřadu a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- Uložení podzemního vedení ani prováděním zemních prací nesmí být poškozena odvodňovací zařízení komunikace ani omezena jejich funkce - týká se rovněž případného zanesení dešťových vpustí, příkopů, propustků ap. Nedojde ke změně odtokových poměrů silnice.
- Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci a neprodleně uvedeno do bezchybně funkčního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
- Výstavbu, provoz a údržbu uvedených inženýrských sítí zajistí jejich investor majitel (provozovatel) takovým způsobem, který neomezí možnosti údržby silnice. Pokud mu vlastním nedodržením této podmínky vznikne činností údržby silnice škoda, nemá nárok na její uplatnění.
- Investor se zavazuje, že Stavba bude realizována dle schválené projektové dokumentace a provozována v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky byly zapracovány do staveb.povolení, jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání stanoviska.

V případě jakékoliv změny požadujeme předložit věc dalšímu projednání.

Toto vyjádření není souhlasem se zvláštním užíváním silnice!

v.z. Jaroslav Zelený, ISSC BR SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (10)